



MÖTTUKIÐ
 3 SEPT. 2013
 Guðjón P. Sigfússon
 Byggingafræðingur og Stofnunarfræðingur

Almennar skýringar neysluvatnslagna:

Allar lagnir skulu vera í samræmi við ÍST 67 og aðrar gildandi reglugerðir.
 Allar leiðslur skulu þrýstiprófaðar með 6 bara þrýstingi í amk. 24 klst.

Lagnaefni:

Þar sem lagnir eru rör í rör skal efni vera ekki minna en PE-X DN 18.

Verktaki skal staðsetja nákvæmlega alla stúta til tengingar við tæki og fara eftir leiðbeiningum frá framleiðenda hreinlætistækja.

Festa skal alla stúta tryggilega og ná mátulega út úr vegg. Frágangur kringum stúta skal vera vatsheldur.

Kranar fyrir heitt vatn skulu vera vinstra megin.

VS: Vatnssalerni

HL: Handlaug

HK: Hitakútur

ÞV: Þvottavél

SB: Sturtubotn

EV: Eldhúsvaskur

HP: Heitapottur

GSN: Gegnumstreymisniðurfall

ÞN: Þakniðurfall

Kalt vatn ————→

Heitt vatn ————→

Fráveita skolp: ————→

Fráveita dren: - - - - -→

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Fríst.hús Klapparholtsbraut 19
 801 Selfoss

Teikn nr:
 520

Lagnir
 Neysluvatnslagnir

Frumstærð:
 A2

Dags: 2013-03-03 Mky: 1:50 Hann: GPS

Samb: 020162-3099 V.nr: 13-001 Teikn: JHG

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFÖSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS