



Tákn fyrir lagdir

Skolplagn	VS Vatnsalarni
Regnvatnslagn	HL Handlaug
Jarðvatnslagn	BK Bæð
Jarðvatns+Regnvatnslagn	SB Steypibæð
Neyslavatn	EV Eldúsvaskur
	ÞV Þvottavél
	SV Skolvaskur
	GNF Gegnumstreymisíðurfall
	NF Niðurfall
	FP Fallþipa
	ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þétthringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þenist eðlilega.

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Kjarrbraut 2 Vaðnesi Skýring Grunnlagdir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
<i>Alf Lofsson</i>	1:50	1/12/14	12-13
			Teikn.nr. 2-01