

Skipulags- og byggingarfræðingur
 Yfirfarir
 05. DES. 2014
 Sigrún Þórunn
 Byggingarfræðingur

ALMENNAR SKÝRINGAR:

- Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm².
- Öll mál eru í sm frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós.
- Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
- Hæð tengla frá gólfi er 250 mm.
- Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
- Hæð tengla í eldhúsi 1050 mm.
- Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 250 mm.
- Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm en bjöllu (B) 2300 mm.
- Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
- Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
- Lagin í gólfi.
- Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steyptu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bíl á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
- Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
- Málmhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
- Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagin að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
- Öll tákni eru samkvæmt staðli.
- Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
- Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirkni, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.

Nema annars sé getið

ALLAR NÁKVÆMISMÆLINGAR SKULU GERÐAR Á TEIKNINGU ARKITEKTS.

RAFVIRKI SKAL KYNNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR AÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AÐ FORÐAST MISTÖK.

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ INNBROTSSVARNAÐ OG BRUNAKERFI VERÐI ÞRÁÐLAUST, OG MÖGUL.

FRAMFYLGJA SKAL ÍST 150:2002 OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

Samræmingarhönnuður			
		Dags.	
Áritun Sérhönnuðar: Vilhjálmur Rist 301168-5199			
UR		26.11.2014	
		Dags.	
Útgáfufेरill			
Nr.	Dags.	Skýring	Sp.

RAFLAUSNIR
 RAFVERKTAKAR
 Auðbrekku 17 200 Kópavogur Sími 587-7008
 GSM 898-5537 raflausnir@raflausnir.is

Hannað	Teiknað	Rýni
--------	---------	------

Verkheiti
 Kjarrbraut 6 - Vaðnesi
 840 Laugarvatn

Verkhliuti
 Raflögn

Dags.	Kvarði	Teikning nr.
13.11.2014	1:50	3

