



MÖTTING  
21. JUNÍ 2011  
*Axel Sigurðsson*

**Skýringar**

Raflagnir eru 16mm plastpípulagnir í lágspennulögn og 20mm plastpípulagnir í smáspennulögn.  
Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærðir yfirastraumsvarna (varbúnaðar), samkvæmt töfluteikningum.  
Hæð tengla, símatengla og loftnetstengla skal vera 20 cm.  
Hæð rofa skal vera 110cm. Þar sem rofi og tengill eru teiknaðir saman skal hæð rofa ráða.  
Ofangreind mál eru miðuð við fullfrágengin gólf, og í miðju dósar.  
Athuga skal öll veggjamál nánar á arkitektateikningu.  
Verkið skal unnið samkv. staðli ÍST 200 Raflagnir bygginga

Nema annars sé getið

Verkheiti	
Kiðjaberg lóð 65. Lágspenna	
<b>RAFHÖLT</b>	
Smíðjuvegur 8 200 Kópavogur 5177600	Axel Sigurðsson 0306795639 Sími 6950020 axel@rafholt.is
Verkhúti Ótilgreindur	
Mælikvarði 1:50	Blað 1 af 5
Teiknað 6.6.2011	Teikning no.
Breyting	Dags. Dags.
Undirskrift	<i>Axel</i>