



*Handwritten signature or stamp in a box.*

**Skýringar**

Almennar skýringar sjá blað 00-02  
**Steypa**  
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)  
 Vatnssementstala: skal vera minni en 0,55  
 Loftmagn: 5-7%  
 Sigmál: 60-80 mm

**Timbur**

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum.  
 Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu

**Festingar**

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412.  
 Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3 x þvermál bolta  
 Þykkt = 0,3 x þvermál bolta

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfrói Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður <b>Kerhraun 21</b> <b>Grímsnes- og Grafningshreppur</b>	Skýring <b>Þakvirki, Snið</b>
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
<i>[Signature]</i>	1:20	10.9.12	24-10
			Teikn.nr.
			1-03