



**ALMENNT:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

**TRÉVIRKI:**

Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en limtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Krossviður skal vera minnst 5 laga grenikrossviður (WBP). Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja alfaltappa.

**ALMENNAR SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI:**

Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.

Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð.

Á 1 m svæði frá þakbrúnum skal negla borð við sperru með 4 stk. saum 31/70.

Ekki skal skeyta tvö borð hlið við hlið á sömu sperru og ekki skal skeyta meira en þriðjung borða á sömu sperru.

Loftun í þaki skal vera 2 stk. Ø40 í hvert sperrubil (eitt hvoru megin).

**STÁLVIRKI OG FESTINGAR:**

Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunar- aðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hliðsjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfriar. Ekki má nota saman ryðfria nagla og galvaniserað festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

**FESTINGAR:**

**SJÁ SÉRTEIKNINGAR.**

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| Útgefandi: | Útgefning: | Útgefning: | Útgefning: |
| Útgefning: | Útgefning: | Útgefning: | Útgefning: |

**CEDRUS EHF.**  
TEKNI- OG VERKFRÆÐIMJÓNUSTA  
MIDTUN 20, 800 SELFÓSS S: 182 1166  
WWW.CEDRUS.IS @ STIMNET.IS S: 863 3004

KERHRAUN 26, Grímsnesi  
801 Selfossi  
Gestahús 36,0 m<sup>2</sup>

Teiknúmer:  
**270-01**

Burðarvirki: Mælikvarði:  
Grunnmynd þakvirkis, sniðmyndir 1:50  
Skýringar

|                          |                     |            |                     |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Hannað:                  | Gísli Rafn Gylfason | Teiknað:   | Gísli Rafn Gylfason |
| Dagsetning:              | 10.10.2012          | Verknúmer: | 12 048              |
| Ábyrgðarm. og réttshafi: | Valur Arnarson      | Frumstærð: | A2                  |
|                          |                     |            | 051073-5099         |