



**Almennt**  
 Um er að ræða raflagnir í viðbyggingu við sumarhús, Öll mál sem gefin upp eru í mm. Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf í miðja dós, Fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar við sérteikningar af innréttingum. Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirætlum frá rafveitu.

**Hæð búnaðar:**  
 Tenglar almennt í 200mm  
 Tenglar í þvottahúsi séu 1100mm  
 Tenglar við rofa séu í sömu hæð og rofinn  
 Rofar almennt í 1100mm

**Pípur**  
 Pípur eru almennt 16mm og vir 1,5q í innföldum lögnum  
 Spennujöfnun á baðkeri eða sturtubotni er 6q.

**Málstraumur**  
 Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

**Málsetningar**  
 Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingartekningar.  
 Þetta gildir nema annars sé getið í teikningum.

neð  
 ki

Leggist að töflu eldrahúsi

Stækt

Ómar Þór Baldursson - Löggiltur raflagnahönnuður - Birkilgrund 6, 800 Selfoss.		Ómar Þór Baldursson Raflagnisöfnun Kl. 170864-4259 Sími 4882734, email onota@rafveit.is		Klausturhólar, lóð 52 <b>RAFLAGNIR VIÐBYGGINGU          AFSTÖÐUMYND</b>	
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
Samþykkt	<i>Ómar Þór Baldursson</i>			ÖB	ÖB
Dagsetning	Blað. nr.	Málkvæði	Teikn. nr.		
28.08.2013	1 AF 3	1:50	04-13		