



SKÝRINGAR:

Dreifiskstur 20mm með innbyggðum hitamælum, stillilokum stjórnlökum og tengingum fyrir 16mm PEX rör stútafjöldi er 4 á hvorri klistu

Blöndunagrind er með dælu Grundfoss UPS 20-80, þriggja porta loka Danfoss VMV 20 og mótur Danfoss ABV með hámarks stilli á innrenslí 50°C Hitastýring getur verið þráðlaus frá móðurstöð eða viruð stýring

Gölfhitalagnir:

Allar gölfhitalagnir eru PEX með súrefnishimnu gerð fyrir 60 C og 6 bar í 50 ár, 16mm -PEX (Alpex)

Allar lagnir skulu þrýstiprófaðar með 6 bara þrýsting sem skal standa í 24 tíma.

Öfn 101 og 102 á baðherbergi og geymslu er handklæðaoafnar með hitastýrum loka í framrás 50*120cm, tengja skal mottu inná afrennsli frá öfni 101

Öfnalagnir:

Lagnir að öfnum eru PEX lagnir með súrefnishimnu rör í rör 60 C og 6 bar í 50 ár, 16mm -PEX (Alpex)

Vatnsrör:

Lagnir að tengiboxi eru PEX lagnir rör í rör Lagnir í veggjum og lagnagrind skulu vera ryðfriar stálpípur settar saman með klemdum tengistykkjum Lagnir skulu einangrast, kaldavattslögn með rakavörn

ATH! Allt efni skal vera vottað.

- ST Sturta
- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- EV Eldhúsvaskur
- ÞV Þvottavél
- ÞpV Uppþvottavél
- SK Spúlkranir sturta með aftæmingu
- SV Skolvaskur

TEKNIÞJÓNUSTAN SF
Légmúla 5-108 Reykjavík
Sími 581 3844 fax 581 4740
e-mail olafur@tth.is
Olafur A. Þorbjörnsson
110350-4659

SUMARHÚS Í LANDI
KLÓSTURSHÓLA GRÍMSNESS OG
GRAFNINGSHREPPS ÁRNESS. LÓÐ 54
ÖFNALAGNIR
KERFISMYNDIR SKÝRINGAR

Hannað: ÓÁÞ Dags: 11-2009
Teikn: ÓÁÞ Yfirfarid:
Kvarði: 1:50 Blað: 1
Nr.: L0905 Af: 1

Br. Dags. Breyting