



**MÓTTÉKID**  
 14. APRÍL 2009  
 Byggingafræðingur, Árnassýslu og Flóahúsi

- SKÝRINGAR Á TÁKNUM:**
- ☒ ELECTRONISKUR SPENNNIR 230/12V 70, 105 OG 150W EDA SAMKVÆMT PERUSTJÆRÐ LAMPA.
  - ⊕ HALOGEN LJÓÐ 50W/12V. STRENGUR FRÁ SPENNI AD LJÓÐI SÉ HITADOLINN 160 GRÁÐUR Á CELCIUS. RAUBUR SILFLEX -SIHF 2x0,75mm<sup>2</sup>. OFAN VÍÐ LAMPA SKAL VERA ÖBRENNANLEGT EFN.
  - LJÓÐSEYFIR 50-420W MED ÞRÝSTIHNAPPI (MASTER). ÞRÝSTIHNAPPUR SKAL TENGJAST VÍÐ DIMMER (SL.AVE).
  - ⊕ DÓÐ FYRIR INNFELT 12V HALOGEN LJÓÐ Í STEYPU (SÓLUAD RAFFORT). KAISER 1290-42 MED LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51. EDA GATASTJÆRÐ Ø75mm.
  - ⊕ DÓÐ FYRIR INNFELT 12V HALOGEN LJÓÐ Í STEYPU MED ELECTR. SPENNI KAISER 1290-41 MED LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51. EDA GATASTJÆRÐ Ø75mm.
  - L51 ☐ LAMPI Í JÖRÐU/GANSTETT, NIDURGRAFINN MED UPPLJÓÐI, HALOGEN 35W 230V, NÁRVÆM STAÐSETING OG LAMPAGEÐ AKVEÐIN SÍÐAR.
  - L52 ☐ LED DÍÖÐU LAMPI Í JÖRÐU NIDURGRAFINN
  - L53 ☐ LÁGR LJÓÐAPOLLI.
  - L10 ☐ LED LAMPALISTI Í BOTNI Á GLUGGA.
  - HNB ☐ HNB-HNAPPA- OG SKJÁBÖRD INNBROTSSKERFIS.
  - HR ☐ HURÐARROFI INNBROTSS KERFIS
  - S— SÍMA OG TÖLVUTENGLAR.
  - L— LOFTNETS TENGILL
  - ☒ HREYFISKYNJARI INNBROTSS KERFIS, HÆÐ 2200 mm.
  - ☒ HITASTILLIR HITAKERFIS H=1500mm.
  - LÖGN Í GÖLFI
  - LÖGN Í JÖRÐU
  - ↗ LÖGN UPP
  - ↘ LÖGN NIDUR
  - BR ☐ LAGNABRUNNUR Í LÓÐ CA 300x300x300mm LOK OG RAMMI ÚR AL
  - TD ☐ TENGIDÓÐ FYRIR 230/24V SPENNI FYRIR LED DÍÖÐU-LÝSINGU Í GLUGGABOTNI.

- SKÝRINGAR:**
1. AÐALTAFLA STÆRÐ, HxBxD= 800x550x210 mm.
  2. INNTAKKASSI SÍMA OG LOFTNETS STÆRÐ, HxBxD= 800x300x210mm.
  3. GREINATAFLA Í ÍBÚÐ, STÆRÐ HxBxD= 710x350x95 mm.
  4. FJARSKIPTA TAFLA Í ÍBÚÐ, STÆRÐ HxBxD= 710x350x95mm.
  5. GREINATAFLA Í GESTA ÍBÚÐ, STÆRÐ HxBxD= 460x350x95mm.
  6. FJARSKIPTA TAFLA Í GESTA ÍBÚÐ, STÆRÐ HxBxD= 460x350x95mm.
  7. LÖGN Í GÖLFI.
  8. LÖGN Í JÖRÐU.

1. HÆÐ MKV. 1:50  
 GRUNNMYND  
 1:50  
 2500 0 2500mm

BREYTINGAR		BREYTING		HA.	YF.
ÚTGA.	DAGS.	ÚTGEFIB TIL FRÁHVAÐA	AA	AA	AA
C1	15.10.09				

VERKHLUTI

**RAFLOGN**  
 1. HÆÐ, GRUNNMYND  
 SKÝRINGAR

KVAFRI: 1:50

HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIR.	ÚTGÁFA
ÁSGEIR A.	ÁSGEIR A.	ÁÁ	C1

VERKALAFI

GÖTUNEITI

Langatangi Kíðjobergi

STABUR

Grímsnes- og Grafingshreppur

Ásgeir Arnbjörnsson rafionfræðingur  
 kennit. 200362-3359  
 Kirkjuvellir 9, 221 Hafnarfjörð SÍMI 555 4123 / 899 4123

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
20679	5	6

DAGS: 08.09.2009

SÁMÞ. *Ásgeir Arnbjörnsson* KENNIT. 200352-3359