



LOFTNET
1x10q

TENGBOX SÖKKULSKAUTS

16mm 1x10q

16mm 1x10q

HEITT VATTN

KALTT VATTN

16mm 1x10q

16mm 1x6q

TIL VARA 1x25mm

SPENNULOFTUN HREINLETTISTYRKJLA

16mm 1x6q

HEIMTAUG

1x50mm

RAFMAÐAGSINNITAK

TN-S Kerfi
3N-400/230V

-001
VÖRÐI 63A
W= 1,500A

STRENGUR FRA AHALDAHUSI
RAFORUM/ELING ER I AHALDAHUSI
NÖLUN ER I AHALDAHUSI

MÖTTEKID
03 DES. 2012
Byggingaáttíðni í þessum Ámótsýslu og Félögum



KRINGLA 2 GRIMSNESSI
EINLÍNUMYND

TEKNING NO. 5 AF-9
HAUNAD. ORRI
TEKNAÐ. ORRI
YFIRFARÐ. ORRI
SAMÞYKKT *Tina Torfason*
AKUREYRI 18. OKTÓBER 2012