



Skipulags- og Byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirferið
 09 DES. 2014
 Byggingarfulltrúi

Almennar skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1.5q vír.
 Málstraumur rafbúnaðar sé 10A
 Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar skulu lagðar með 16mm plastpípum.
 Boðlagnir þ.e. sími, loftnet og tölvulagnir skulu lagðar í 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir, nema þegar tengill kemur við hlið rofa í 1100mm hæð, sértenglar sem eru 16A eða annað sé getið á teikningu.

Gefin hæðamál eru í mm frá fullfráegnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
 Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.+

Hæð rofa er 1100mm
 Hæð rofa er 800mm við rúm

Hæð tengla er 200mm
 Hæð tengla er 1100mm í eldhúsi, baðherbergi og gangi
 Hæð tengla er 400mm fyrir eldavél
 Hæð tengla 1700mm fyrir gufugleypu

Hæð veggjósna 1800mm
 Hæð veggjósna baðherbergi 2000mm
 Hæð tölvu-síma-loftnetstengla 200mm

KS

Hannað:
 Bjarni Sæmundsson
 Yfirferið:
 Kristján Sigurðsson

Samþykkt: KS Kennitala: 300645 4969

Aðalhöfundur: _____

Lækjarbrekka 36
 Grimsnes-og Grafingshreppur

Smáspenna

 Mkv. 1:25

01.2014 **Smáspenna1** ----

22.09.2014 Frumrit A1: 1