

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS


- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKE
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRYSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÖTÞRYSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRYSTIAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
- 15. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ÁLAGSSTYRD DÆLA 1,0 l/sek
- 18. MÖTORLOKI, TENGÐUR VIÐ LOFHTITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 19. HITA- OG ÞRYSTI-ST. LOKI AVTQ ASAMT REGLIR, UNIONAR BEGGJA VEGNA
- 20. VARMSKIPTIR T.D: DANFOSS, [XB 06H-1 26] EDA SAMBÆRILEGUR.
- 21. BLÖNDUNARTÆKI FYRIR HEITAN POTT
- 22. SEGULLOKI
- 23. STJÖRNSTÖÐ OG YFIRHITAVARI (T.d Germina, Danfoss)
- 24. ROFI (AF/A) INNRENNSLI Í POTT.

HITALÖGN FRAMRÁS: _____

HITALÖGN BAKRÁS: _____

NEYSLUVATN KALT: _____

NEYSLUVATN HEITT: _____



VERKARBORGIS VERKJARBREKKA ehf
ALUSTURVEGI 89 800 SELFOSS
SMÍ 480 4900 FAX 480 4901
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

LÆKJARBREKKA 6

LAGNIR	MKV:
TENGIGRIND	MKV:
SNID OG SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON	TEKNAÐ: TET
VERKNÚMÉR: 10039	SKÝRARNAFN: 10039-520
DAGSETNING:	SAMÞYKKT:
29.07.2010	TEKNIÐ NÚMÉR: 561

201170-3979