



**Gólfhitalagnir..**

**MERKINGAR:**

- Númer slaufu.
- Lengd slaufu í metrum.

- HL. Handlaug
- EV. Elhúsvaskur
- VS. Vatnssalerni
- SB. Sturta
- UP. Uppþvottavél
- PV. Þvottavél

**SKÝRINGAR:**

Gólfhitakerfi er frá Hringás - Flooré kerfi - en það saman stendur af stýribúnaði ásamt dælu og deilikistum. Hitaslaufur í kerfinu eru Pex rör af viðurkenndri gerð ætluð til verksins og skulu öll samtengi og fittings vera af gerð sem framleiðandi kerfisins hefur samþykkt og fyrirskrifað. Gæta skal þess að rörin verði ekki fyrir skemmdum á meðan unnið er við lagnavinnu og tengingar. Þrýstiprófa skal kerfið áður en slaufur eru huldar. Loka skal fyrir deilikistur, tæki og annan búnað sem tengist kerfinu. Þá skal þrýstiprófa kerfið og skal þrýstingur vera 6 bör og standa í 24 klst án þess að falla um meira en 0,2 bör. Sé verkið unnið yfir vetrartímann þarf að koma í veg fyrir að frosið geti í lögnum. Stærð á hitaslaufum í kerfinu eru almennt 12 x 1,1 mm, nema annað sé tekið fram.

Grunnmynd  
Mkv. 1:50

**Lundeyjarsund 16, Grímsnes - og Grafningshreppi**

Séruppdrættir.  
Lagnir  
Grunnmynd hitalagnir og skýringar.

Mkv. 1:50      Teikn. nr. 2.20

Dags. 20. febrúar 2014      Breytt dags.

Sigurbjartur Hallgrímsson  
byggingatæknifræðingur  
kt. 230656-3479  
Klettahrauni 9, 220 Hf.  
Undirskrift búðarþórhönnuðar.

Gudmundur Jónsson  
byggingafræðingur BFI  
kt. 041260-4839  
Heiðvangi 26, 220 Hf.  
Undirskrift aðalhönnuðar.