


GRUNNMYND SÖKKULS
Mkv. 1:50



ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT.
GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 301

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÉMI VÍÐ REGLUR VIÐKOMANDI RAFVEITU.

ÖLL MÁL Í mm.



Í STAD K10 c/c 250
MÁ NOTA K189 BENDINET SEM ER LÁTID SKARAST UM TVÖ MÖSKVA

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÖR:	-ÁLAGSSVÆDI 1	1.0 kN/m ²
VINDUR:	-z=6.000 m	1.4 kN/m ²
NOTÁLAG:	-GÖLFPLATA Í ÍBÚÐ	1.5 kN/m ²
	-GÖLFPLATA Í BLISKUR	3.0 kN/m ²
EIGINÞYNGD:	-ÞAK	0.6 kN/m ²
	-STEYPA	25 kN/m ³
	-ÚTVEGGIR	1.0 kN/m

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIDUR Á HEILLEGAN BURDARHÉFAN BÖTN, ÞAD ER KLÖPP EDA FROSTFRÍTT EFNI MED GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EDA GRÖFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTT HÁFLEIGA OG ÞJAPPAD. ÞJÖPPUNIN SKAL UPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MÍÐAD VÍÐ PLÖTUPRÖF):

TIL VIÐMIDUNAR: E2 = 100 MPa
E2/E1 ≤ 2.5

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VÍBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VÍBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VÍBRÓPLATA	0.2 m	4

STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED 300 Kg SEMENT Í m³.

LOFTINNIHALD STEYPU	:	6-8 %
V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b)	:	< 0.55
SIGMÁL STEYPU (S2)	:	50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRD	:	32 mm
TITRA SKAL ALLA STEYPU.		

STEYPUHULA Á JÁRNUM

GILDIN EIGA VIÐ UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÜLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50

UM BITA OG SÜLUR GILDIR EINNING: C1 ≥ 1.5xd

STEYPUSTYRKARSTÁL

STÁLGAÐI:
K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa

BEYGING STÁLS
d = ALLIR SVERLEIKAR

SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVEMT EFTIRFARANDI: D = 5 x d



ÞVERMÁL STÁLS, d Í mm	10	12	16
SKEYTILENGD Í mm	500	600	800

LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

BENDING Í SÖKKULVEGGI

2 K12 EFST OG NEDST
-LÁRÉTT K10 c/c 300
-LÖÐRÉTT K10 c/c 250
KRINGUM ÖLL ÖP KOMI
2x2 K12 ER NÁI SKEYTILENGD ÚT FYRIR BRÚNIR ÖPS.

MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.



GAHNHEIDI 9 800 SELFOSI
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

MIDENGI, GRÍMSNESI

BURDARVIRKI: GRUNNMYND SÖKKULS MKV: 1:50

SNID MKV: 1:50

SKÝRINGAR MKV:

HNAND: TEIKNAD: DAGSETNING: VERNUNUMER:

T.ELLERT T.ELLERT 29.03.2001 01026

SIGDARVARN: SAMÞYNG: TERNING NÚMER:

01026-bv.dwg 201