



MYNNISATRIÐI

ÁVALT SKAL LESA SKÝRINGAR VEL YFIR AÐUR EN VERK HEFST

SKÝRINGAR

- 1) Lögnin er hulin plastpípulögn ídregin plast-röðum Cu vír.
- 2) Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gölf í miðja dós.
- 3) Háð rafa skal vera 110 sm, háð tengla 20 sm, tenglar við rafa skulu vera í sömu háð og rofnn.
- 4) Dólar sem staðsettar eru við horn, kverkar eða hurðir með eða án geregta skulu að jafnaði vera 10 sm frá áðurmeðnum stöðum og átt við að dós ekki miðja dós.
- 5) Málstraumur rafa og tengla skal vera 16 Amp.
- 6) Sjálfvirk kvísl- og greinivara verða að hafa a.m.k. 6 kAmp rofgetu.
- 7) Allar lagnir eru auðkenndar með litum:

- Rafagnir: ■
- Sjónvarp: ■
- Tölvu- og símalagnir: ■
- Dyrasími og bjalla: ■
- Brunavarnir: ■

LIDIR 1 TIL 7 GILDA NEMA ANNAD STANDI Á TEIKNINGU

Lagnir skulu uppfylla Reglugerð um Raforkuvirkni og tæknilega tengiskilmála rafveitnu, einnig IST 150. Komi upp vefbærni, stjórnt eða villa varðandi hönnuna skal þegar hafa samband við Einar hjá RLTS. Teiknistofu ehf í síma 48 22822 eða Gsm síma: 894 5062 einnig tölvupóstfang einar@rlts.is

EINAR Á SUMARLIDASON KT. 1402540-04529 (EÁS)

BREYTINGAR

NR.	DAGS.	BREYTING

DAGS.

UNDIRRITUN HÖNNUDAR:

DAGS. *05.05.06*
UNDIRRITUN HÖNNUDAR: *Einar Sveinsson*

VERKEFNI: BRUNAVARNIR - SMÁSPENNA - KVÍSLAR ÖLDUBÝGGÐ 14 GRÍMSNEST
BAD 3 AF 4

MÆLIKVARDI: 1:50 DAGS. 05.05.06

TEIKNING / HANNAÐ: EINAR VERKnr R. 06 - 0120

BREYTING: YFIRFARID: EINAR

"GÓÐ HÖNNUN ER GULLS Í GILDI"



RAFLAGNATEIKNUN SUDURLANDS EHF
RLTS TEIKNISTOFA EHF KT: 541205-0470
GAUKRIMA 23 800 ÁRBORG - SELFOSSI
SÍMI: 48 22822, GSM: 894 5062
FAX: 48 22832