


Grunnmynd raflagna

NOTTID
27. AUG. 2013
Graf Þósson
Byggingarfræðingur

ALMENNAR SKÝRINGAR

- ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU NEMA STOFNA ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm²
- ALLAR PÍPUR Í STOFNA LÁGSPENNU ERU Ø20
- ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20
- HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 110cm.
- HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 25cm.
- HÆDIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (LI) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 20cm
- ALLAR PÍPUR ERU MERKTAR MED FJÖLDA VÍRA NEMA ÞÆR SEM ERU MED 3 VÍRA
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VID HLÍÐ Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNA AD MINNSTA KOSTI 3cm BIL MILLI RÓRA, ÞANNIG AD STEYPA GETI AUBVELDLEGA RUNNIB NIÐUR Á MILLI.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1-Q1-GR.1 ER Í TÖFLU T1 OG ER Á LEKALÍÐA Q1 OG ER GREIN NR.1
- ÞEGAR ÖR ER OG MERKT GR NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR Í TÖFLU Í ÍBÚÐINNI
- ÞEGAR STRIK ER Í GEGNUM TENGLI EDA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM



TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKA STRAUMSROFAVÖRN

MÁLHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNABAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A

JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLOGN

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

Verkefni		
Oddsholt 44. Minni borg Grímsnesi		
Verkluti/Verknúmer		
Raflagnir Viðbót við eldra hús		
Blað nr.	Dags.	Kvarði
1	25.11.2011	1:50
Yfirlit		
Hönnuður		
Samræmingar hönnuður		
Breyting		
Miðvangi 125 220 Hafnarfirði kt. 700402-5090 Sími 565 1846, Fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is Hönnuður Sigurjón Harðarson, kt. 060361-2749		