



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðstoðingum. Ef einhverri mæring er skulu aðstoðingar vera raðandi. Þó þer að feta hömudi víta af mæringum. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trevirkir veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allen við utanþüss skal fúsvörja. Allur saumur og festingar utanþüss skulu vera heitþín, húðar eða ryðfrjár. Allar stóðir og lamsbóti eru 200 e/150 nema annað sé tekið fram. Hömuli er að nota 200 e/150 við stóð 200 e/150. Þó á milli miðulíng stóða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gúfuopna rakapólím krossviður (i.d. hickakrossviður). Krossviður festist með 20/65 C150 í rakapólið lim. Þétting (Acrofil-púlsa eða Hlmód þétting) komi undir tóbystykki.

Festingar á öllum samskyttum.
Saumur 38:100, mínust 2x2 skv. skánaglóti í hver samskytt.

Lóðrétt fúga milli eininga; 10 mm
Krossviður (9 mm rakapólím, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapólið lim.

Horf er á grindur utanfrá, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

G: gluggi í grind. H: hurð í grind

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Al.	Hreyting.
A)			
B)			
C)			
Sogsbakkar 17 Grímsnesi			Teikn nr. 210
Burðarvirki Grunnmynd veggja og festingar			Frumstærð: A2
Dags:	28-11-05	Mál:	1:50/10
Samþ:	<i>[Signature]</i>	V nr:	05 144
		Hann:	GPS
		Teikn:	

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SÍÐFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS