

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.

Allar leiðsniur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.


Mátsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni: (allt lagnaefni skal vera vottunamerkt efni)
 PE-X rör í rör (framleitt fyrir neysluvatn) innsteypt, stærð Ø15mm.
 Örnásettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru innsteypt PE-X Ø25 mm

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnsalemi SB: Steypiboð

Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Sogsbakki 17 Grimsnesi		Teikn nr: 530-01	
Lagnir Neysluvatn		Frumstærð: A2	
Dags: 11. jan. 2006	Mkv: 1:50	Hann: GÞS	
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr: 05 044	Teikn: ÞH	



VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2. HAEG,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS