

GRUNNMYND MKV. 1:50


MÓTTEKID  
26 OKT 2009  
Byggingafrútrúi uppsv. Árnæsýslu og Flóahv.

SKÝRINGAR

FRÁRENSLISLAGNIR  
FRÁRENSLISLAGNIR NEÐAN PLÖTU OG Í JÖRÐU SKULU VERA 100 mm PVC RÖR. MESTI HALLI Á RÖRUM MÁ VERA 300‰ EN MINNSTI HALLI Á SKÓLPLÖGN MÁ VERA 20‰ OG 10‰ Á REGNVATNSLÖGN. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA ÞAR UM S.S. ÍST 65.

— SKÓLPLAGNIR  
- REGNVATNSLAGNIR

- GN - GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- BK - BAÐKAR
- SB - STURTUBOTN
- VS - VATNSSALERNI
- HL - HANDLAUG
- PV - ÞVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- PN - ÞAKNIÐURFALL
- NF - NIÐURFALL
- SN - SVLANIÐURFALL
- HBR - 600 mm HREINSIBRUNNUR
- HR - HREINSISTÚTUR



AFSTÖÐUMYND MKV. 1:50

SKÓLP SKAL TENGJA VIÐ 3000 m3 ROTÞRÓ SEM STAÐSETT SKAL INNAN LÓÐAR. ÞÓ EKKI NÆR LÓÐARMÖRKUM EN 10m.  
GRÁVATN SKAL LEIÐA Í GRJÓTSVELG AMK. 8m3.  
FARA SKAL AÐ LEIÐBEININGUM Í RB-BLAÐI Rb (53).012, VATNSVEITU-, HITAVEITU- OG FRÁVEITULAGNIR Í DREIFBÝLI.  
FRÁGANGUR RÓTÞRÓAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGAR UMHVÆRISSTOFNUNAR.

STAÐSETNING STÚTA SBR. TEIKNINGU BYGGINGAFRÆÐINGS

Sogsbakki 2, Grímsnes- og Grafningshreppi		BLAÐ NR:	VERK NR:
FRÁRENSLISLAGNIR Í GRUNNI		L	101   09-001
GRUNNMYND OG SKÝRINGAR		KVARDI: 1:50, 1:500	
DAGS:	HANNAÐ:	TEIKNAD:	
19. júlí 2009	SB	SB	
SVANUR BJARNASON		Sími/fax : 483 5108	kt. 040365-5679
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.		GSM: 896 3910	Netfang: svanurb@simnet.is