

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.


Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni: (allt lagnaefni skal vera vottunamerkt efni)
 PE-X rör í rör (framleitt fyrir neysluvatn) innsteypt, stærð: Ø15mm
 Örnásettar pípur eru: Ø15mm
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru innsteypt PE-X: Ø25 mm.

HL: Handlaug SV: Skoivaskar
 EV: Eldnúsaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnsalemi SB: Steypibað

Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

Br: Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Sogsbakki 23 Grimsnesi		Teikn nr: 530-01
Lagnir Neysluvatn		Frumstærð: A2
Dags: 11. jan. 2006	1:50	Hann: GBS
Samb:	V.nr: 05 044	Telkn: DH



VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS