



**SKÝRINGAR**

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70 mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindaefni í útveggjum er 45x145mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstýfingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skífur Ø25mm.

Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Setja skal asfaltþappa á dregara undir pallinn. Í þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstoðir veggja. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath á teikningum arkitekts. Þakull er 200mm.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
<b>meter teiknistofa ehf</b> Þverholt 3, 270 Mosfellsbær <small>Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
<small>ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:</small>			
SOGSBAKKI 32, GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPP			
OFANVARP Á GRINDUR, GRIND 1 OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 454-801-SOGSBAKKI 32	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARIÐ FÓ
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 454-B03	MKV. 1:50	ÚTGAFA 01
	DAGS. 10.10.2012	VERK NR. 454	