


KERFISMYND HITÁ- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÖTÞRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA UR STÁLI / KOPAR.
- 15. TENGIKISTA UR STÁLI / KOPAR.
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ÁLAGSSTYRD DÆLA 1,0 l/sek
- 18. MÖTORLOKI, TENGDUR VID LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 19. HITÁ- OG ÞRÝSTIST. LOKI AVTQ ÁSAMT REGLIR, UNIONAR BEGGJA VEGNA
- 20. VARMASKIPTIR T.D.: DANFOSS, [XB 06H-1 26] EDA SAMBÆRILEGUR.
- 21. BLÖNDUNARTÆKI FYRIR HEITAN POTT
- 22. SEGULLOKI
- 23. STJÖRNSTÖÐ OG YFIRHITAVARI (T.d Germina, Danfoss)
- 24. ROFI (AF/Á) INNRENNSLI Í POTT.

HITALÖGN FRAMRÁS: \_\_\_\_\_  
 HITALÖGN BAKRÁS: \_\_\_\_\_  
 NEYSLUVATN KALT: \_\_\_\_\_  
 NEYSLUVATN HEITT: \_\_\_\_\_



VERKEFNISTOFA ARBORGAR ehf  
 AUSTURVEGI 89 800 SELFOSS  
 Sími 480 4900 FAX 480 4901  
 www.verkefni.is verkefni@verkefni.is

**SÓLBAKKI 9**

LAGNIR	MYK:
TENGIGRIND	MYK:
SNID OG SKÝRINGAR	MYK:
HANNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON	TEKNAÐ: TET
VERKJÓMUR: 10042	SKRÁRNAMEN: 10042-520
DAGSETNING:	SAÐMYKI:
13.09.2010	TEKINGJÓMUR: 561

201170-3979