



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{48}{148}$ nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota $\frac{45}{145}$ stoðir í stað $\frac{48}{148}$. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapólið lim. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þétting) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm (öll mál á einingum eru stíff mál án 10 mm fúgu, ekki hefur verið dregið frá 2x5 mm vegna fúgu)
Krossviður (9 mm rakapólinn, birkikrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapólið lim.

Horft er á grindur frá nr. á grunnmynd, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			

Selthóll 19 Grímsnes og Grafningshreppi	Teikn nr: 213
--	-------------------------

Burðarvirki Festingar	Frumstærð: A2
--------------------------	-------------------------

Dags: 13-05-08	Mkv: 1:10/20	Ílamm: GBS
Samþ:	V.nr: 07 181	Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS