


32 GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
 Mkv 1:50



30 GRUNNMYND OFNALAGNA
 Mkv 1:50

VATNSLAGNIR:
 ÖLL PÍPUMÁL ERU Í mm.
 LAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI
 ÍDRÁTTARRÖR ERU HD-polyeten EN ÍDREGIN RÖR
 PEX-a m. SÚREFNISKÁPU
 LAGNIR FRÁ TENGIKISTU AÐ TÆKJUM ERU
 Ø15x2.0 Í 25/20 HD
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MED KÖLDU VATNI
 Í 3 KLST. VIÐ 15 BAR ÞRÝSTING OG MINNKA ÞRÝSTINGINN
 EFTIR 30 OG 60 MÍNÚTUR OG SVO EFTIR 3 KLST.
 NIÐURSTÖÐUR SKAL SKRÁ Á MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAÐ
 OG VERA UNDIRRITAD AF PÍPULAGNINGAMEISTARA HÚSSINS
 ALLT EFTIR SKAL VERA VOTTAD AF
 RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGAÍDNAÐARINS

SKAMMSTAFANIR:
 HL HANDLAUG
 SB STEYPIBÁÐ
 VS VATNSSALERNI

LÍNUGERÐIR:
 - - - - - KALT NEYSLUVATN
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN
 - - - - - HEIMÆÐ (KALT VATN)
 - - - - - HEIMÆÐ (HEIT VATN)

HITALAGNIR
 FARA SKAL VEL YFIR LEIDBEININGAR FRÁ
 FRAMLEIÐANDA ÁÐUR EN NIÐURLAGNING
 LAGNA FER FRAM

ÍDRÁTTARRÖR STEYPAST Í GÓLF

ORKUPÖRF HÚSS 2800 W
 VELJA SKAL OFNA SEM UPPFYLLA
 ORKUPÖRF

SKÝRINGAR

EINANGRUN:
 GLUGGAR: TVÓFALT GLER
 ÚTVEGGIR: 145 mm STEINULL
 ÞAK: 220 mm ÞAKJULL
 GÓLF: 75 mm PLAST

LÍNUGERÐIR:
 - - - - - FRAMRÁS OFNA (TÚR)
 - - - - - BAKRÁS OFNA (RETÚR)
 - - - - - FRAMRÁS OFNA (Í ÍDR.RÖRI)
 - - - - - BAKRÁS OFNA (Í ÍDR.RÖRI)

SNÆFOKSTADIR_33	Mkv
NEYSLUVATNSLAGNIR	1:50
GRUNNMYND_NEYSLUVATNS_OG_OFNALAGNA	1:20
SNIB	1:50
GRUNNMYND_OFNALAGNA	1:50

HANNAÐ:	TEIKNAD:	BLADSTÆRÐ:	DAGS:
ÓTB	ÓTB	A2	05.03.2014
SLÓÐ Í GEYMSLU:	VERKNR.	BL.NR.	
001.14-32	001.14	31	

Digitally signed by
 birgirleo@outlook.com
 DN:
 cn=birgirleo@outlook.com
 ou=(c)2003 Comodo Limited
 e=birgirleo@outlook.com
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2014-03-11 13:29Z

HÖNNUÐUR: BLÓ
 SAMRÆMINGARADILI: BLÓ
 Birgir Leo Ólafsson
 Byggingartæknifræðingur BSc
 BSc Civil engineer.
 Gsm: 899 8180