



5 Snið 1
1 : 100



4 Snið 2
1 : 100



2 Snið 4
1 : 100



1 1.Grunnmynd
1 : 100

SAMÞYKKT
12 JUNÍ 2012
Vigfus Halldórsson
Byggingufulltrúi uppgr. Amessýslu og Flóahbr.

Skýringar:

Sótt er um leyfi til að reisa nýtt sumarhús á lóðinni Sogsvegur 10G.
Gert er ráð fyrir að eldra hús standi á meðan byggingafrákvæmdir standa yfir, en verði rifið að þeim loknum.

Byggingarlýsing:

Húsið er hefðbundið timburhús. Grind hússins kemur tilbúinn á byggingarstað sperrur og veggjagrindur eru 50x125mm. Sperrur verða þykktar á staðnum um 125mm. Tveir limtrésbitar 100x300 mm ganga eftir endilöngu þaki hússins. Þak er klætt með pappa og báruðum aluzink plötum, 25mm loftun er í þaki, einangrun 220mm þakull. Rakavörn, rafmagnsgrind og loftaklæðning í flokki 2. Á útveggjagrind er 9mm rakaheldur krossviður, loftunargrind og standandi viðarklæðning. Grindin er einangruð með 125mm steinullareinangrun. Þá kemur rakavarnarlag og rafmagnsgrind 45x45mm. Að innan eru veggir klæddir með panelborðum eða Sambærilegri klæðningu. Gólfbitar hússins eru 50x125mm er standa á fjórum stálbitum H170x180mm. Einangrun í gófi er 100mm steinull, rakavarnarlag, 24 mm notaðar gólfplötur og parket eða sambærilegt gólfefni. Koma skal fyrir músaneti undir gófi og eins undir útveggi. Á salerni skal koma fyrir gegnumstreymisniðurfalli, gæta skal þess að réttur halli sé að niðurfalli.

Húsið er upphitað með rafmagnsloftum. Rafmagnslagnir eru í rafmagnsgrind. Lagnaleiðir neysluvatns eru frá inntaksklefa í botnplötu að töppunarstað.

Sökkjar eru staðsteyptir á þjöppuðum púða

Setja skal reykskynjara í öll rými, og slökkvitæki í samráði við slökkvilið.

Þjörgunarpíp stærið 1100x523mm eru úr svefnherbergjum.

Stærðir:

Flatarmál húss 77,82 m²
Rúmmál húsa 231,04 m³

Húsið er hannað samkvæmt byggingareglugerð frá 1998 sótt er því um undanþágu til að nota þá reglugerð

Sogsvegur 10G

Hannað:	Vigfus Halldórsson	Matshluti:	02
Teiknað:	Vigfus Halldórsson	Mælikvarði:	1 : 100
Yfirarið:		Dagsetning:	28-05 2012
Aðalhönnuður	100760-5849		

Vigfus Halldórsson
Vigfus Halldórsson BFI
Blakupsgata 3, 113 Reykjavík
S:8984908
vigfus.h@internet.is

07-12
Verknúmer

A2
Númer



Úpplifun: 03/28/12
Visað: 9.6.2012 11:36:22
Skjá: C:\Vigfus Halldórsson\Teikningar\Revit\lkn\10G.rvt

Bláskrá: A2