



RAFMAGNSHEIMTAUG RARIKS  
LENGD HEIMTAUGAR AÐ LÓÐA-  
MÖRKUM ER U.P.B. 44 METRAR

Perneyjarsund 20, Hraunborgum,  
Grímsnes- og Grafningshreppi  
Matshluti 01 Landnr.: 168705  
Staðgr. nr.: 8719-1-45300640  
Lóðarstærð 5000.0 m<sup>2</sup> Nh = 0.011

BYGGINGAFULLTRÚI

Skipulags- og byggingarfulltrúi  
Uppsveita bs.  
11. júní 2014  
MÓTTEKIÐ

**SKÝRINGAR**

- TVÓFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÓLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- LÖGN UPP
- LÖGN NIÐUR
- LÖGN GEGNUM HÆÐ
- VÍRAFJÓLDI
- JARBTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- LOFTNETSTENGILL H20 cm
- SÍMA/TÖLVUTENGILL H20 cm

Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós  
Hæð rofa 1100mm  
Hæð tengils við rofa er í rofahæð  
Hæð tengla í eldhúsi, og baði 1100mm  
Aðrir tenglar 200mm frá gólfi.  
Hæð veggjóna 1600mm  
Hæð veggjóna úti 1800mm  
Hæð dósa undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600mm  
Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A  
Lagnir eru pípur 16mm með vír 3x1,5q  
L er loftnet hæð tengla 200mm  
Hæðir á grunnmynd eru í cm. (H60 = hæð 600 mm.)  
Þess skal gætt að öryggisfarlægð umhverfis sturtu sé virkt  
Heimtaugapípur og aðrar pípur í jörð eru af gerðinni PEH  
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

Aðalhönnuður Magnús H Ólafsson arkitekt  
Kennitala: 150550 4759

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.

perneyjarsund 20, Hraunborgum  
Grímsnes- og Grafningshreppi

RAFLAGNIR  
AFSTÖÐUMYND

**LJÓSTÆKNI ehf. RAFLAGNATEIKNINGAR**  
Magnús Siguroddsson rafmagnstækni.  
Lögglídur raflagnahönnuður, Sóltúni 28,  
105 Reykjavík. Kt. 011241 7519,  
Tp: mgs@ljostækni.is Sími: 896 0559

Hannað: MG	Teiknað: MG	Yfirfarð: MG
Samþykkt:	Kt.: 011241 7519	
Tölvuskrá: LT2014\VERKEFNI\RAMMAHÚS BYKO\PERNEYJARSUND 20		
Mkv. 1:500	Blástarð: A2	
Dags. 4.6.2014	Nr: LT nr 1220 Blað 4/4	