


| MOTTA | STADSETNING | BIL | LENGD |
|-------|-------------|-----|-------|
| 1 | Herbergi | 200 | 46 m |
| 2 | Forstofa | 150 | 18 m |
| 3 | Herbergi | 200 | 50 m |
| 4 | Snyrting | 150 | 56 m |
| 5 | Eldhús/hol | 200 | 90 m |
| 6 | Stofa | 150 | 100 m |
| 7 | Geymsla | 200 | 14 m |
| 8 | Herbergi | 200 | 46 m |
| Ofn 1 | Snyrting | | 350 W |

MÓTTEKIÐ

17 SEPT. 2008

Byggingafulltrúi uppáv. Árnassjélu og Flóah. *SV*



ALMENNUR FRÁGANGUR PEX-LAGNA

SKÝRINGAR:

Pípur eru PEX-pípur skv. DIN16892 og DIN 4729 með sáurefnishimnu skv. DIN4726. Þrýstiprófa skal pípur skv. DIN4725. Allt efni skal vera vottað. Allt efni skal vera frá sama framleiðanda. Framrás að hverju rými komi í ídráttarrör.

Skýringar sjá teikningu L-01.00

| | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|
| Undirhlíð 22 Minna-Mosfell, Grímsnes- og Grafn.hr. Lagnir – Hitalagnir neðri hæð | Málsvári 1:50 | Tölvunafn. | |
| | | Hannað | sv júlí 2008 |
| | | Teiknað | sv júlí 2008 |
| | | Samp. | <i>Sveinn Valdimarsson</i> |
| Teikningarnúmer SV.08-01 L-01.03 | | Plottað 4.9.2008 | |
| Sveinn Valdimarsson Suðurgarði 1, 230 Keflavík, kt. 271068-3879 sími 421 5878, sudurgardur1@simnet.is | | Breyting: | |
| Sveinn Valdimarsson MVFÍ kt. 271068-3879 | | Ath. | |

Grunnmynd
1:50

2 x DN10 PEX að ofni

PU/PN
ofnar efri hæð

Deilikista Deiliskj. Inntöki

