



SKÝRINGAR:

Öll mál eru miðað við fullfrágengin gólf, frágangur skal vera í samræmi við Reglugerð um raforkuvirki, og tæknilegum skilmála R.R. sem og fyrirsögn um vinnubrögð Ákvæðisvinnugrundvöll rafiðna.

Málsetningar eru miðaðar við fullfrágengið gólf. Rofadósir skulu vera minnst 12cm frá hurðum og veggendum.

hæð rofa er 110cm,
hæð tengla er 20cm,

hæð tengla á salerni er 110cm
hæð tengla í eldhúsi er 110cm
hæð loftnetstengla er 20cm
hæð símatengla er 20cm

R= RAFMAGN
F= BÆJARSÍMI
L= LOFTNET
Dr= DYRASÍMI

R = REYKSKYNJARAR MEÐ BATTERY

Rör eru 16mm
Vír í röri er 3*1,5q

NEMA ANNAS SÉ GETIÐ.

EFNISYFIRLIT:

Teikning no 2: Afstöðumynd, þversnið, sökkulskaut

Teikning no 3: Töfluteikning

Teikning no 4: Grunnmynd 1. hæð, lagnir í jörðu og gólf
Kvarði 1:50

Teikning no 5: Grunnmynd 1. hæð, lampaplan
Kvarði 1:50

Teikning no 6: Grunnmynd 1. hæð, smáspenna
Kvarði 1:50

Teikning no 5: Grunnmynd 1. hæð, hitakerfi
Kvarði 1:50

UNDIRHLÍÐ 6, Gríms.-Grafningshrepp

ARNAR AÐALSTEINSSON
HÁTRÖÐ 3, 200 KÓPAVOGUR S:8971861

RAFLAGNATEIKNING