

Festing F2
Festing F2 er U-baula mynduð úr kambstáli K10 sem innsteypist í vegg en beygist síðan yfir sperru eitt stk. í hverja.

Festing F3
Festing F3 er járnvinkill BMF 105
2 stk. á hvern sperruenda. Vinkill gegnumboltast við sperru með. M10*75 en gegnum yfirstykki með M10*125.

Festing F1
Festing F1 merkir bitaskó BMF 51*164.
Bitaskór festist í sperru með 6 stk. Ks. 40*40
Bitaskór festist í vegglægju með 6 stk Ks. 40*40
Vegglægju skal grópa 50 mm inn í vegggrind og neglast í hverja uppistöðu m. 3 stk 4" galv.

Allt efni í grind útviggja og berandi innveggja skal vera unnið úr grófheflaðri T1 (K18) 50*150 furu c/c 600 nema annað komi fram.
Grind eininga skal skrúfast saman með 3 stk. tréskrúfum stærð 6*80.
Einingar í útveggi klæðist með 9mm vatnslímdum krossvið sem neglist

og 2 $\frac{1}{2}$" c/c 100 galv. saum. Allur krossviður neglist í vatnshelt úrethan lím t.d. Soudal Pro 30D (vatnshelt lím).
Veggeiningar festast við undirstöður með múrboltum M10*165 c/c 600.
Koma skal fyrir járnvinkil BMF 90 á stoð c/c 600. Þar sem ekki kemur járnvinkill á stoð komi 3*30 galv. skinna á múrboltann.
Að ofan kemur hefluð fura 50*150 sem viðbótar yfirstykki til afréttingar á útvegg.
Viðbótar yfirstykki skrúfist með tréskrúfum stærð 6*80 c/c 300. Hallandi sperrur festast síðan við timbur útveggi með 2 stk. BMF 105 vinkli á sperruenda við timburvegg.
BMF 105 vinkill festist með M10*75 í gegnum sperru og M10*125 gegnum yfirstykki.
Lokun á milli kraftsperra er 9mm krossviður sem yfirlappast um 50mm við

krossvið/grindarklæðningu og neglist með 2 $\frac{1}{2}$" galv c/c 150. Á hliðum er krossviður festur í þartilgerða lista sem neglast á kraftsperrur.

Lokunarkrossviður neglist síðan í borðaklæðningu með 2 $\frac{1}{2}$" galv. c/c 150.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs.
07. feb. 2014
MÓTTEKIÐ

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Lambhagi 12
í landi Syðri Reykja
Byskupstungum

HEITI TEIKNINGAR:

Burðarvirki húss
Steyptir útveggir
Útveggir úr timbri
Þakvirki

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	11/03/03	Reyk	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
FÞG	EÞG	FÞG	B03
DAGS.UNDIRSKR. 27/02/07	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA