







JÄRNALÖGN



STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL KS 40 MED SKRIDMÖRK 400 N/MM²
 STÁL MERKT KS ER KAMBSTÁL KS 40S MED SKRIDMÖRK 420 N/MM²
 STÁL MERKT R ER SLÉTT STÁL MED SKRIDMÖRK 240 N/MM²
 JÄRNASTÆRDIR OG LENGDIR ERU Í MM

-  ENDI Á JÄRNI ER BEINN
-  ENDI Á JÄRNI ER KRÓKBÆYGDUR
-  JÄRN BÆYGIST SKEYTILENGD INN Í ADLIGGJANDI VEGG
-  JÄRN Í EFRI BRÚN PLÖTU EDA YTRI BRÚN VEGGJAR
-  JÄRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU EDA INNRI BRÚN VEGGJAR


5K10-200 L=8000 TÁKNAR FIMM STANGIR AF 10 MM KAMBSTÁLI MED LENGD 8000 MM ER LEGGJIST MED 200 MM MILLIBILI
 5K10 C/C 200 L=8000

 MERKIR STEFNU JÄRNA SEM LEGGJAST NÆST YFIRBORDI STEYPU

 JÄRN LEGGJIST YFIR ÞAÐ SVÆÐI SEM STRIKID SPANNAR



TENGING JÄRNAGRINDA Í VEGGHORNUM



SÖKKULSKAUT

TENGJA SKAL SAMAN TVÖ NEDSTU JÄRN Í SÖKKLI - 2K12 MED VÍRLÁSUM OG LEGGJA JÄRN AD TENGIBOXI FYRIR JARDSKAUT SJÁ NÁNARI ÚTFÆRSLU Á RAFLAGNATEIKNINGUM

STEINSTEYPA

STYRKLEIKAFLOKKAR STEINSTEYPU ERU SAMKVÆMT ÍST 10 S160, S200, S250, S300, S350

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN S200 Í BURDARVIRKI SEM BENT ER MED KAMBSTÁLI EDA STÁLNETUM

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN S250, MED EKKI MINNA SEMENTSMAgni EN 300 KG/M³, Í ÚTSTEYPU BURDARVIRKIS

EF EKKI ER HÆGT AD FÁ STEINSTEYPU FLOKKADA SAMKVÆMT ÍST 10 HJÁ ÁBYRGUM ADILA (VIDURKENNDRI STEYPUSTÖÐ) MUN HÖNNUDUR BURDARVIRKJA FYRIRSKIPA BLÖNDUN STEYPUINNAR Í SAMRÁÐI VID VERKKAUFA

SIGMÁL STEYPU SKAL VERA 5-8 SM, ÞYKKLEIKAFLOKKUN ÞF V/S TALA Í ÚTVEGGJASTEYPU SKAL VERA 0.55 EDA MINNI


Í ALLA STEYPU SKAL SETJA LOFTBLENDI, ÞANNIG AD LOFT-INNIHALD VERÐI 5 %

STEYPULAG Á JÄRNUM SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í EFTIRFARANDI TÖFLU :


	MINNSTA ÞYKKT Í MM PLÖTUR OG VEGGIR	BITAR	STODIR
INNANHÜSS	20	20	25
UTANHÜSS	30	30	35
Í VATNI	40	50	50

STEYPUHULAN SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í OFANGREINDRI TÖFLU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM

ALMENNT

K=25.00


HÆDARKERFI BÆJARFÉLAGS
TÁKNAR HÆD Í SNIDMYND

25.00


TÁKNAR HÆD Á PLÖTU 25.00 Í GRUNNMYND

120


ÞYKKT STEYPTRAR PLÖTU ER 120 MM

//


TÁKNAR STEYPUKIL
Í LÓDRÉTTI STEYPUKIL KOMI PVC ÞÉTTILISTI 100 MM BREIDUR

ÖLL MÁL Á TEIKNINGUM ERU Í MM

TIMBUR

TIMBURGÆÐI Í LÍMTRÉ SKAL VERA L-40 SAMKVÆMT ÍST-DS 413:1998

LÍMTRÉ SKAL FRAMLEIDA Í VIDURKENNDRI VERKSMÍÐJU OG VERA MERKT SAMKVÆMT NORRÆNUM STÖDLUM

Í FLUTNINGUM SKAL VERJA ALLA BITA VEL FYRIR HNJASKI OG SKAL EKKI TAKA UMBÓDIR UTAN AF ÞEIM FYRR EN HÚSID ER ORDID FOKHELT

ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K 18 SAMKVÆMT ÍST-DS 413:1998, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM
 ALLT TIMBUR SEM ER ÚTI OG TIMBUR SEM LIGGUR Í EDA VID STEINSTEYPU SKAL FÓAVERJA MED A.M.K. TVEIM UMFERÐUM AF VIDURKENNDU FÓAVARNAREFNI

ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AD STEINSTEYPU SKAL SETJA EITT LAG AF ÞAKPAPPA Á MILLI

NEGLING Á ÞAKPAPPA SKAL VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47) Ln2

NEGLING Á TIMBURKLEÐNINGU OG ÞAKJÄRNI SKAL VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47).103

NAGLASTÆRD a/b TÁKNAR NAGLA MED ÞVERMÁL 0.1 x a mm OG LENGD b mm

UNDIR ALLA BOLTA RÆR OG HAUSA SKULU KOMA SKÍFUR MED KANTLENGD 3 x ÞVERMÁL BOLTA OG ÞYKKT 0.3 x ÞVERMÁL BOLTA

ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI : NAGLAR, SKRÚFUR, BOLTAR OG SÉRSMÍÐADAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐADAR EDA ÚR RYDFRÍU STÁLI

ÁLAG

SNJÓÁLAG : ÍST 12:2002, SVÆÐI 1, Sk=2.1 Kn/m² : 1.00 kN/m²

NOTÁLAG : GÓLFPLATA 1. HÆD ÍST 12:2002 : 2.00 kN/m²

AUKAÁLAG : LÉTTIR INN. ÍST 12:2002 : 0.50 kN/m²


VINDÁLAG : ÍST 12:2002 : 1.75 kN/m²

GRUNDUN : KLÖPP OG/EDA ÞJÖPPUÐ FROSTÞOLIN FYLLING GRUNDUNARFLOKKUR 1

MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU VEGGJAR 22 kN/m

MESTA ÁLAG Á STAKA UNDIRSTÖÐU 40 kN

MESTA VIRK SPENNA UNDIR UNDIRSTÖÐU 110 kN/m²



PLÖTUÞRÓF FYLLINGAR SKAL UPFYLLA E2>100 Mpa FYRIR HRAUN, EN E2 >120 Mpa FYRIR ÖNNUR GRÓF JARDEFNI, HLUTFALL E2/E1<2.5

Samþykkt

24 JUNI 2008

Byggingarfrútrú uppsveita Ánessýslu

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

18/6/07
SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

TRÖLLAHRAUN 9
ÚR LANDI MIDENGIS
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR.
801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. BURDARPÓL - SKÝRINGAR

MÆLIKVARÐI _____ DAGS. APRÍL 2007

TEIKNING B 001 VERK V 06-106

BREYTING _____ YFIRFARID S.E.