



Fráveitlagirnir innanhús, Skýringar
 Fráveitlagirnir innanhús skulu vera í samræmi við IST-68 og fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda.
 Lagnaefni skal vera úr PP (polypropelym), eða sambærilegt, með stingmúfu og þéttirhring.
 Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykki.

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi, Skýringar
 Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC eða sambærilegt.
 Þar sem umferðarlag er skal lagnaefni vera PEH eða sambærilegt.
 Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda og í samræmi við IST-68.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fylliefni.
 Undir og umhverfis rörn skal vera minns 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgjum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirhringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.
 Brunnar eru 600 úr plasti með járnloki, nema annað sé tekið fram.

- KB : BOTNKÓTI Á BRUNNI
- Kr : BOTNKÓTI REGNVATNSLAGNAR
- Ks : BOTNKÓTI SKÓPLAGNAR
- Kd : BOTNKÓTI DRENLAGNAR
- EV : ELDHÚSVASKUR
- HL : HANDLAUG
- PV : ÞVOTTAVÉL
- BK : BÄDKAR
- RV : RÆSTIVASKUR
- ST : STURTA
- VS : VÁTSSALERNI
- BRS : BRUNASLANGA
- SK : SLÖNGUKRANI
- ÚT : ÚTIKRANI
- GN : GÖLFENIDURFALL
- GNG : GEGNUNSTEYMISS NIDURFALL
- FN : ÞAKNIDURFALL
- NF : NIDURFALL
- BR : BRUNNUR
- DBR : DÆLUBRUNNUR
- HBR : HREYNSIBRUNNUR
- SN : SVALANIDURFALL
- SL : ÚTLOFTUNARVENTILL
- HS : HREINSISTÚTUR
- PN : PIPA FER NIDUR
- PU : PIPA FER UPP
- IG : PIPA LIGGUR Í GÖLFI
- IE : PIPA LIGGUR Í EINANGRUN
- IV : PIPA LIGGUR Í VEGG
- AV : PIPA LIGGUR UTAN Á VEGG
- YD : PIPA LIGGUR YFIR DYRUM
- UPL : PIPA LIGGUR UPP UNDIR LOFTPLÖTU
- VG : PIPA LIGGUR VIÐ GÖLF
- IS : PIPA LIGGUR Í SÖKKLI INNRETTINGAR

- Heitt neysluvatn
- - - Kalt neysluvatn
- Hitaveita framrás
- - - Hitaveita bakrás
- Skóplagnir
- Jarðvatnslagnir(dren)
- Regnvatnslagnir
- Hallabreyting á frárennsil

Táknar gat í sökkli 300x300 mm nema annað sé tekið fram.
 Uppgefinn kóli merkir neðri brún á gati

AFSTÖÐUMYND 1 : 1000

Nota skal rotpró sem Hólistuvernd ríkisins hefur viðurkennt

Siturígn, skal vera 15m hið minnsta

Skýling nr.	Texti	Dagur
-	-	-
VKG verkfræðistofa		
kt: 521203-4040		
S: 699 6679 / 896 1267		
<input checked="" type="checkbox"/> Benedikt Grétar Ásmundsson 021065-5369 Byggingateknifræðingur <input type="checkbox"/> Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifræðingur		
Verkefni:	Kilhraun	
Höfundur:	BGA	bengetar@gmail.com
Dagsetning:	00.00.00	
Mælikvæði:	1 : 50	
	1 : 1000	
Samþykkt hönnuð:		
Samþykkt samræmingarstjórnun:		
Númer tekið:	P201	
Verkefni:	10-001	