



SKÝRINGAR

- TVÓFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÖLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDYFIR
- BRÝSTIROFI
- BJÖLLUHAAPPUR
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- HALÓGEN LÝSI NIÐUR
- NÆTURLJÓS HÆÐ 300 MM
- STÖLPALJÓS Á PALLVEGGJUM
- LÖGN UPP
- LÖGN NIÐUR
- LÖGN GEGNUM HÆÐ
- VIRAFJÖLDI
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- LOFTNETSTENGILL H20 cm
- SÍMA/TÖLVUTENGILL H20 cm
- DYRASÍMI/SKJÁDYRASÍMI INNITÖL H140 cm
- DYRASÍMI/SKJÁDYRASÍMI ÚTISTÖÐ H140 cm
- HREYFISKYNJARI 30° H105cm
- HREYFISKYNJARI 180° H105cm
- HÁTALARI / ÚTVARP H20cm

Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólf að miðri dós
 Hæð rofa 1100mm
 Hæð tengils við rofa er í rofahæð
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu og baði 1100mm
 Aðrir tenglar 200mm frá gólf.
 Hæð veggjosa 1600mm
 Hæð veggjosa út 1800mm
 Hæð dása undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600mm
 Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
 Lagirnir eru pípur ø16mm með vir 3x1.5q
 L er loftnet hæð tengla 200mm
 S er sími hæð tengla 200mm
 D er dyrasími hæð tala 1400mm
 VL merkit við loft eða ca. 10cm frá lofti
 NEMA ANNARS SE GETIÐ Á UPÐRÁTTUM

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.
Áshildarvegur 23, Kiljuhrauni RAFLAGNIR SMÁSPENNA GRUNNMYNDIR SKÝRINGAR LJÓSTÆKNI RAFLAGNAHÖNNUN <small>Magnús Sigurðsson rafmagnstæknifráhugur, lsgg. rafloagnhönnuður Skírni 28, 105 Reykjavík, kt. 011241 7519 Sími: 592 9959, CSM: 696 0559, vafur@raf.is</small>				
Hannað:	MS	Teknað:	MS	Yfirfarð:
Samþykkt:		Kt.:	011241 7519	
Töluáskr.:	LT2009-ÁSHILDARVEGUR 23-RAF-ÁSHILDARVEGUR 23			
Mkv.:	1:50	Blásetur:	A1	
Dag:	05-03-2008	Nr.:	LT1148	3 af 6

NR3
BL3

GRUNNMYNDIR-SMÁSPENNA
MKV-1:50

