

Skipulags- og byggingafulltr uppsv Árnassýslu og Flóahrepps  
Helgi Kjartansson  
Dalbraut 12  
840 Laugarvatni

Hveragerði 7. apríl 2014  
Tilvísun: 201404-0029/6.01.04

**Umsögn með tilliti til aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis starfsfólks, samkv. lögum nr. 46/1980.**

Vinnueftirlitið hefur yfirfarið teikningar af gistihúsnæði að Brautarholti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Teiknað af Baldvini Árnasyni, tæknifræðingi, dagsett 10. mars. 2014.


Vinnueftirlitið gerir athugasemdir við eftirfarandi:

1. Engin starfsmannaaðstaða er teiknuð í húsnæðið, sjá reglur um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995, III kafli.
2. Engin ræstiaðstaða eða -klefi er teiknuð í húsnæðið, sjá gr. 43 í reglum um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995.

Vinnueftirlitið bendir á eftirfarandi:

3. Frágangur húsnæðis skal vera samkv. reglum um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995 og örðum reglum eftir því sem við á.
4. Við byggingaframkvæmdir á húsnæði skal fara eftir reglum nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir við tímabundna mannvirkjagerð.
5. Við minnum á heimasíðu Vinnueftirlitsins [www.vinnueftirlit.is](http://www.vinnueftirlit.is) en þar er að finna lög, reglur, reglugerðir, leiðbeiningar og annað efni varðandi vinnuverndarmál.
6. Áður en starfsemi hefst í húsnæðinu skal hafa samband við Vinnueftirlitið, Sunnumörk 2, Hveragerði sem tekur húsnæðið og búnað þess út.

Virðingarfyllt  
f.h. Vinnueftirlitsins

  
Gísli Rúnar Sveinsson, umdæmi

