



Í veggjum skal vera járngrind K8 C15 lárétt og K8 C20 lóðrétt, 5cm frá litbrún veggja.
 Á skástrikata svaðinu skal að auki setja járngrind 5cm frá innbrún veggja, K8 C20 í kross.

Stæypugæði: S:200 eða sambærileg gæði. (350kg sement pr. m³ stæypu)

Plötupykkt: 20cm.

Álagsforsendur: Notablag, 500kg/m². Punktablag 1000kg/m²

FJÖS, BLESASTÖÐUM, SKEIÐUM

Veggir haughúss
 og plata yfir haughúss

KVARDI: NR 3
 1:50
 DAGS: 4/570

BR NR:	DAGS:	BREYTING:	AF:	REIKN:	TEIKN:	SAMP:
				Stj.	Stj.	Lj. Þámann F.V.F. í.