


AFSTÖÐUMYND 1:1000

Skýringar:  
 Öll rör skulu vera plaströr  $\varnothing 16\text{mm}$  og vír  $3 \times 1,5\text{mm}^2$   
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A  
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá gólfi  
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.  
 TI = inntakskassi TI = Greinatafla  
 Leggja skal inntaksrör  $\varnothing 50$  frá TI niður í 70cm jarðvegsdýpi og út fyrir lóðarmörk  
 Öll rör skal leggja í loftum eða veggjum nema þau sem auðkennd eru með brotalinum

 <b>AKKUR SF</b> Tæknipjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is		Verkhelti:	
		Flatir 19, Þjórsárdal Skeiða og Gnúpverjahreppi	Kvarði: 1:50 1:1000
Tækning:		Tækn.nr.:	
Rafllögn		02	
Teknað:	Dags.:	Verk nr.:	Breytt:
ER	29.04.07		
Undirskr.:		Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479	
