

MÖTTING
22 NOV. 2012
Byggingulft
Arnsdóttir og Fjöldi


SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU Í mm.
PÍPUR ERU "RÖR Í RÖR" 15x2,5 Í 25/20
IDRÁTTARRÖR ERU ÚR HD EN IDREGN RÖR PE-X.
PE-X-LAGNIR SKAL ÞRYSTIRÖFA MEÐ KÖLDU VATNI
SKV. LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.
NIDURSTÖÐUR SKAL SKRÁ Á SERSTAKT
PROFUNAREBLAD OG VERA UNDIRRITAD AF
PÍPULAGNINGAEMEISTARA HUSSINS.
ALLT EFNÍ SKAL VERA VOTTAD AF
RANNSOKNARSTOFNUN BYGGINGARINADARINS.



SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- SB STEYPIBÁÐ
- BK BÁÐKAR
- EV ELDHUSVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- UV UPPÞVOTTAVEL
- DV ÞVOTTAVEL
- LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- LN/LU LÖGN NIDUR/UPP



STADSETNING STÚTA
VIÐ ÚTVEGG OG UNDIR PLÖTU
Mkv. 1:20

GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
Mkv. 1:50



BREYTINGAR			
Br.nr:	Dags:	Eðli breytingar:	Unnið Samp:
01	02.10.12	BÆTT VIÐ LÖGNUM V/STÆKKUN EBB	

GLÓRUHLÍÐ, SKEIÐA- OG GNÚPVERJÁHR.	
LAGNIR	Málsvart
NEYSLUVATNSLAGNIR	1:50

Homab:	Teknab:	Tífrab:	Dags:
GH	EBB		22.11.07
Stof & dsk:	Skýrarnúmer:	Verkefni:	Bl. númer:
	07275-31	07275	321-1

Sambýtt
[Signature]
VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF
Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími 482 3900, Fax 482 3914, Netf. verkfr@veksid.is
Frumstærð blaðs. A1