



GRUNNMYND IDRÁTTARÖRA
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR

EINANGRUN: TVÖFALT GLER
 ÚTVEGGIR: 150 mm STEINULL
 ÞAK: 200 mm ÞAKULL
 GÖLF: 100 mm EINANGRUN UNDIR PLÖTU

GÖLFGEISLALAGNIR:
 GEISLALAGNIR ERU $\varnothing 17 \times 2,0$ PEX MED
 SÛREFNISKAPU LAGÐAR SKV. TEIKNINGU.
 FARA SKAL EFTIR LEIÐBEINGINGUM FRAMLEIÐANDA
 VARDANDI ALLA VINNU, FRÁGANG OG
 ÞRYSTIÞRUFUN.
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF
 RANNSOKNARSTOFNUN BYGGINGARINADARINS.

LINUGERDIR:
 - - - - - FRAMRÁS GÖLFGEISLA (TÚR)
 - - - - - BAKRÁS GÖLFGEISLA (RETUR)
 - - - - - FÆDIRÖR FRAMRÁS
 - - - - - FÆDIRÖR BAKRÁS

ATHUGID:
 GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁDSTAFANIR
 TIL AD VERNDA RÖR ER LEGGJAST
 UNDIR VEGGI.

REIKNAD SKV: IST EN 1264-2:1997
 ILÖGN 0.04 m²C/W
 FLISAR 0.02 m²C/W
 PARKET 0.05 m²C/W
 ÞYKKT TEPPI 0.10 m²C/W
 MÖTSTAD INNI 0.13 m²C/W

VARMAGJÖF M.T.T. VATNSHITA:

FRAMRÁS	45°C	BAKRÁS	40°C
MILLIBIL			VARMI
METRAR			W/M2
FLISAR.	0,25		105
	0,20		121
	0,15		139
PARKET.	0,25		82
	0,20		92
	0,15		103
TEPPI.	0,25		68
	0,20		75
	0,15		83

VARMAGJÖF M.T.T. TIL GÖLFHITA:
 MAX GÖLFHITI Á JADARSVEÐI ER 35°C
 MAX GÖLFHITI Á IVERUSVEÐI ER 29°C

MILLIBIL	29°C	35°C
METRAR	93	142
0,25	98	154
0,20	98	154
0,15	104	167

GLÖRUHLÍÐ, SKEIDA-OG GNÚPVERJÁHR.

LAGNIR
 IDRÁTTARÖR
 SKÝRINGAR

Höfundur:	Teknað:	Virkið:	Dagur:
GH	EBB		22.11.07
Síðir á dæði:	Skránumer:	Verkur:	B.nr.
	07275-31	07275	331