



GRUNNMYND 1:50

ATHS

Sjá útvegi og þak á BL 1.04 og 1.05
Sjá snið á BL.1.01 OG 1.02

SKÝRINGAR

- GÆÐI TIMBURS Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA MINNST T1
- GÆÐI LÍMTRÉSBITA OG SÚLNA SKAL VERA MINNST L40
- MILLI STEYPU OG TIMBURS SÉ LAGÐUR TÍORUPAPPI
- ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTIJÁRN SÉU GALVANHÚÐUÐ
- TIMBUR SEM ER UTAN Ú TVEGGJA SKAL GAGNFÚAVARID
- ÞAR SEM SPERRUR ERU SKEYTTAR SAMAN SKULU SAMSKEYTI VERA MINNST 1500 mm, LÍMD SMAN OG NEGLD MÆD 2 - 31/80 c 600 FRÁ BÄÐUM HLIDUM OG SKULU NEGLINGAR MISVÍXLAST c 300.
- SPERRUR OG SÚLUR, SEM ERU TVÖFALDAÐAR SKULU LÍMDAR SAMAN OG NEGLDAR EINS OG SAGT ER Í LIÐ 7 AD OFAN.
- SJÁ MÁL Á INNVEGGJUM OG STAÐSETNINGU ÞEIRRA MÍÐAD VÍD ÚTVEGGI HÚSSINS Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- BERANDI INNVEGGUR ER ÚR 45 x 95 c 600 STODUM OG 45 x 95 BOTN- OG TOPPSTYKKJUM MÆD EINUM 45 x 95 LASKA Á MILLI, ÞAR SEM ÞÖRF ER Á TIL NEGLINGAR KLÆÐNINGAR, NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á UPPDR. ARKITEKTS
- ÞAR SEM EKKI ER ANNARS GETIÐ SKAL NOTA 2 STK. BMF 105 VINKILJÁRN MÆD STYRKINGU TIL FESTINGAR Á SAMSKEYTUM BURÐARVIRKJA. NEGLING 6 STK Ks 40% Á LÓDRÉTTUM FLÖTUM OG 6 STK Ks 40% Á LÁRÉTTUM FLÖTUM
- VÍD SAMSKEYTI SÚLNA OG ÞAKBITA OFAN Á INNVEGG ANNARS VEGAR OG BOTNSTYKKIS HINS VEGAR SKAL NOTA GIRÐI 40 x 3 x 1200. NEGLING SKAL VERA MINNST 8 STK Ks 40% HVORU MEGIN SÚLU.
- BOTNSTYKKI BERANDI INNVEGGS SKAL FEST VÍD STEINGÓLF MÆD MÚRBOLTUM M12 /120 c 600. VÍD SÚLUR Í VEGGNUM SKULU MÚRBOLTAR STAÐSETTIR SITT HVORU MEGIN VÍD ÞÆR Í 100 mm FJARLÆGD
- LÍMTRÉSÚLUR 150 X 150 mm (2 STK) Á SV- HORNÍ OG Á SÚÐURHLÍÐ SKULU FESTAR AÐ NEÐAN VÍD UNDIRSTÖÐUR MÆD 2 STK 120 mm BREIDUM STÁL VINKLUM 5 x 150 x 150 mm. FESTING VÍD UNDIRSTÖÐUR 2 STK M16/200 Í HVERN VINKIL OG 2 STK BORDABOLTAR Ø16 Í GEGNUM SÚLUR. AÐ OFAN FESTAST SÚLUR VÍD LÍMTRÉBITA MÆD STÁLPLÖTU Í MÍÐJUMBITA OG SÚLU 10 x 120 x 350 mm, BOLTADAN MÆD 2 - Ø16 Í SÚLU OG 2 - Ø16 Í BITA.
- VINDSTYRKING Á HÚSI: Á ALLA ÚTVEGGI ER TRYGGILEGA NEGLDUR 9 mm VATNSPÖLINN KROSSVÍÐUR OG Á ÖLL ÞÖK 18 mm VATNSPÖLINN KROSSVÍÐUR
- SJÁ ÚTLOFTUN Á ÞAKI Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- ÖLL ÖNEFND MÁL ERU mm, NEMA HÆÐARKÓTAR, SEM ERU METRAR.

SAMP. ARKITEKTS:

D10	B10		
D9	B9		
D8	B8		
D7	B7		
D6	B6		
D5	B5		
D4	B4		
D3	B3		
D2	B2		
D1	B1		

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kopavogi FEBRÚAR 2005

Teikn. G.Ö.	Kvarði	1:50	
Rekn. G.Ö.	Verk nr.	SI-05	Bl. nr. 1.03
Yfir. G.Ö.			

Samþ. *Guðmundur Óskarsson* 080332-4249

STADUR: ÞRÁNDARTÚN /

EFNI: BURÐARVIRKI
ÚTVEGGIR
GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

Verkfræðipjónusta
Guðmundar Óskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is