



GRUNNMYND 1:50

ATHS.

Sjá mælagrind á Bl. 2.05

### NEYSLUVATNSLAGNIR

1. NEYSLUVATNSLAGNIR Á VEGGJUM Í TÆKNIRÝMI Í INNRETTINGUM OG VIÐ TÆKI SÉU PEX RÖR STYRKT MEÐ ALÞYNNUM (PEX/ÁL/PEX), SEM ÞOLA 70°C VIÐ 6 BÖR Í 50 ÁR, MEÐ TILHEYRANDI FITTINGS.
2. DREIFIKISTA VIÐ MÆLAGRIND SÉ ÚR Ø25 AFSINKÞOLNU MESSING. AÐRAR DREIFIKISTUR SÉU Ø20 ÚR SAMA EFNI. FRÁ ÞEIM DEILAST LAGNIR AÐ HREINLÆTISTÆKJUM MEÐ "RÖR Í RÖR" KERFI LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Á SANDLAG UNDIR EINANGRUN GRUNNPLÖTU. LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST OFAN Á EINANGRUN GRUNNPLÖTU.
3. "RÖR Í RÖR" KERFI MEÐ TILHEYRANDI TENGIDÓSUM OG DEILIRÖRUM SKAL Hafa VOTTUN RB. TENGIRÖRIN ERU ÚR PEX INNAN Í VEL SVEIGJANLEGU PEH BYLGJURÖRI. ALLT EFNI Í KERFINU SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.
4. BEYGJURADÍUS SKAL VERA MEIRA EN 5 SINNUM YTRA ÞVERMÁL PÍPU.
5. ÞEGAR LAGNIR LIGGJA AÐ VEGG, ÞAR SEM TENGINGER Í DEILIRÖR EÐA TÖPPUNARSTAÐ, SKULU ÞÆR LIGGJA SAMSIDA VEGGNUM Í UM 300 mm FJARLÆGD FRÁ HONUM OG SÍÐAN AÐ TENGISTAÐ MEÐ 90° BEYGJU.
6. FESTINGAR SKULU VERA TRYGGAR MEÐ MÍNNST 1-1.5 m MILLIBILI.
7. ENGIN ÖHREININDI MEGA BERAST MILLI KÁPU OG TENGIRÖRS, T.D. STEYPA EÐA GRJÓT.
8. HREYFA SKAL TENGIRÖRIN Í KÁPURÖRINU STRAX EFTIR STEYPU TIL AÐ LOSA HUGSANLEGA KLEMMU.
9. LAGNIR, SEM EKKI ERU "RÖR Í RÖR" SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm DRAGHÖLKUM Í ÁLKÁPU
10. ÁÐUR EN SAMSKYTTI ERU EINANGRUÐ SKAL PRÓFA ALLAR LAGNIR MEÐ 1.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTINGI Í SAMFLEYTT 30 MÍN EN ÞÁ ER ÞRÝSTINGUR LÁTINN FALLA SNÖGGT NIÐUR Í 0.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTING OG HÆKKI ÞRÝSTINGUR ÞÁ LÍTLLEGA, ER HANN LÁTINN STANDI ÞANNIG Í 90 MÍN. FALLI HANN EKKI Á ÞEIM TÍMA ER KERFIÐ ÞÉTT. ATHUGA SKAL ÖLL SAMSKYTTI.
11. LAGNAVINNU SKAL FRAMKVÆMA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 67 OG GIKDANDI REGLUGERÐIR.
12. KALT VATN: \_\_\_\_\_ HEITT VATN: \_\_\_\_\_
13. ÖLL ÖNEFND MÁL ERU mm
14. INNTAKSLAGNIR Ø32 TÁKNA 32 mm RÖR AÐ UTANMÁLI

### SAMP. ARKITEKTS:

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags	Breyting varður	Nafn
-----	------	-----------------	------

Kopavogi **MARS 2007**

Teikn. G.Ó. Kvarði **1:50**

Reikn. G.Ó. Vækr. **SI-05** Bl. nr. **2.05**

Yfir G.Ó. *Gudmundur Oskarsson* 080332-4249

STADUR: **ÞRÁNDARTÚN 1**

EFNI: **NEYSLUVATNSLAGNIR GRUNNMYND SKÝRINGAR**

Verkfræðipjónusta

**Guðmundar Oskarssonar**

Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425

vgo@simnet.is