



GRUNNMYND 1:50

### ATHS

Sjá útveggi og þak á BL 1.04 og 1.05

Sjá snið á BL 1.01 OG 1.02

### SKÝRINGAR

- GÆÐI TIMBURS Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA MINNST T1
- GÆÐI LÍMTRÉSBITA OG SÚLNA SKAL VERA MINNST L40
- MILLI STEYPU OG TIMBURS SÉ LAGÐUR TJÖRUPAPPI
- ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTIJÁRN SÉU GALVANHÚDUÐ
- TIMBUR SEM ER UTAN Ú TVEGGJA SKAL GAGNFÚAVARIÐ
- ÞAR SEM SPERRUR ERU SKEYTTAR SAMAN SKULU SAMSKEYTTI VERA MINNST 1500 mm, LÍMD SMAN OG NEGLD MEÐ 2 - 31/80 c 600 FRÁ BÄÐUM HLÍÐUM OG SKULU NEGLINGAR MISVÍXLAST c 300.
- SPERRUR OG SÚLUR, SEM ERU TVÖFALDADAR SKULU LÍMDAR SAMAN OG NEGLDAR EINS OG SAGT ER Í LIÐ 7 AÐ OFAN.
- SJÁ MÁL Á INNVEGGJUM OG STAÐSETNINGU ÞEIRRA MIÐAÐ VIÐ ÚTVEGGI HÚSSINS Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- BERANDI INNVEGGUR ER ÚR 45 x 95 c 600 STÖÐUM OG 45 x 95 BOTN- OG TOPPSTYKKJUM MEÐ EINUM 45 x 95 LASKA Á MILLI, ÞAR SEM ÞÖRF ER Á TIL NEGLINGAR KLÆÐNINGAR, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á UPPDR. ARKITEKTS
- ÞAR SEM EKKI ER ANNARS GETIÐ SKAL NOTA 2 STK. BMF 105 VINKILJÁRN MEÐ STYRKINGU TIL FESTINGAR Á SAMSKEYTUM BURÐARVIRKJA. NEGLING 6 STK Ks 4% Á LÓDRÉTTUM FLÖTUM OG 6 STK Ks 4% Á LARÉTTUM FLÖTUM
- VIÐ SAMSKEYTTI SÚLNA OG ÞAKBITA OFAN Á INNVEGG ANNARS VEGAR OG BOTNSTYKKIS HINS VEGAR SKAL NOTA GIRÐI 40 x 3 x 1200. NEGLING SKAL VERA MINNST 8 STK Ks 4% HVORU MEGIN SÚLU.
- BOTNSTYKKI BERANDI INNVEGGS SKAL FEST VIÐ STEINGÓLF MEÐ MÚRBOLTUM M12 /120 c 600. VIÐ SÚLUR Í VEGGNUM SKULU MÚRBOLTAR STAÐSETTIR SITT HVORU MEGIN VIÐ ÞÆR Í 100 mm FJARLÆGD
- LÍMTÉSÚLUR 150 X 150 mm (2 STK) Á SV-HORNI OG Á SUÐURHLÍÐ SKULU FESTAR AÐ NEÐAN VIÐ UNDIRSTÖÐUR MEÐ 2 STK 120 mm BREIÐUM STÁL VINKLUM 5 x 150 x 150 mm. FESTING VIÐ UNDIRSTÖÐUR 2 STK M16/200 Í HVERN VINKIL OG 2 STK BORBOLTAR Ø16 Í GEGNUM SÚLUR. AÐ OFAN FESTAST SÚLUR VIÐ LÍMTRÉBITA MEÐ STÁLPLÖTU Í MIÐJUMBITA OG SÚLU 10 x 120 x 350 mm, BOLTADAN MEÐ 2 - Ø16 Í SÚLU OG 2 - Ø16 Í BITA.
- VINDSTYRKING Á HÚSI: Á ALLA ÚTVEGGIER TRYGGILEGA NEGLDUR 9 mm VATNSPOLINN KROSSVIÐUR OG Á ÖLL ÞÖK 18 mm VATNSPOLINN KROSSVIÐUR
- SJÁ ÚTLOFTUN Á ÞAKI Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- ÖLL ÖNEFND MÁL ERU mm, NEMA HÆÐARKÓTAR, SEM ERU METRAR.

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10	
D9	B9	
D8	B8	
D7	B7	
D6	B6	
D5	B5	
D4	B4	
D3	B3	
D2	B2	
D1	B1	

Nr.	Dags.	Breyting vörður	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kópavogi FEBRÚAR 2005

Teikn. G.Ó.	Kvarði	1:50
-------------	--------	------

Reikn. G.Ó.	Vesk. nr.	SI-05	Bl. nr.	1.03
-------------	-----------	-------	---------	------

Yfir. G.Ó. *Guðmundur Oskarsson* 080332-4249

STADUR: ÞRÁNDARTÚN 3

EFN: BURÐARVIRKI  
ÚTVEGGIR  
GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

Verkfæðipjónusta  
Guðmundar Oskarssonar  
Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425  
vgo@simnet.is