



AFSTÖÐUMYND 1: 500

SKÝRINGAR

FRÁRENNSLISLAGNIR

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti samsettum með gúmmihring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Pípur skal festa með steyputeinum undir gólfplötur með minnst 1000 mm millibili.
- Pípur og hreinsibrunnar utan grunn skulu liggja á minnst 1000 mm þjappaðu malarlagi. Undir og umhverfis lagnir komi minnst 150 mm þjappað sandlag.
- Regnvatnslagnir skulu að jafnaði liggja 400 mm ofar en skolvagnir, þar sem þær liggja samsíða eða krossast.
- Stútun á holræsaloð skal lokað með þar til gerðum lokum.
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti.
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist með $\varnothing 50$ PL, sem leggist í gólfplötu að gegnumstremisniðurföllum merktum GN eins og fram kemur á grunnmynd.
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum.
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum.
- Skýringar við grunnmynd.

Frárennsliögn:	=====
Regnvatnslögn hálfpökkuð:	=====
Regnvatnslögn ópökkuð:	=====
Gólfniðurföll:	GN
Handlaug:	HL
Sturta:	SB
Skolvaskur:	SV
Salerni:	VS
Eldhúsvaskur:	EV
Þakniðurföll:	ÞN
Þvottavél:	ÞV
Frár. heitt vatn:	HV

ROTÞRÓ

Rotþróin skal vera úr plasti, þriggja hólfa, 3000 lítrar að stærð. Undir þróinu skal vera a.m.k. 1000 mm þykkur púði úr hrauni eða grús, vélþjappaðri í 200 - 300 mm lögum. Þróin hvíli á minnst 50 mm sandlagi, eða grús, sem er laus við öll oddhvöss efni. Þetta efni verður að ná upp á miðja þró. Síðan er fyllt upp að jarðvegysfirborði með ólífrænu efni t.d. grús eða rauðamöl. Ekki skal hafa minna en 1000 mm frá yfirborði þróu upp á jarðvegysfirborð. Rotþróin skal vera frá framleiðanda, sem hefur hlotið viðurkenningu Hollustuverndar ríkisins og skal lesa rækilega leiðbeiningar, sem hann gefur út um allan frágang hennar og afrennsli frá henni.

ATHS

Sjá grunnmynd á BL. 2.01

SAMB. ARKITEKTS:

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kópavogi **JÚLÍ 2006**

Teikn. G.Ó. Kvarði

Reikn. G.Ó. 1:500

Yfirf. G.Ó. Verk nr.

Samþ. *Gudm. Oskarsson* SI-05 Bl. nr. 2.02

STABUR: **ÞRÁNDARTÚN 3**

EFNI: **FRÁRENNSLISLAGNIR**

AFSTÖÐUMYND OG

SKÝRINGAR

Verkfræðihjónusta

Guðmundar Óskarssonar

Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425

vgo@simnet.is