



AFSTÖÐUMYND 1: 500

SKÝRINGAR

FRÁRENNISLAGNIR

- Lagnir i og utan við grunn skulu vera úr pipum úr stífu plasti samsettum með gúmmihring i múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Pipurnar skal festa með steyputeinum undir gólfplötu með minnst 1000 mm millibili.
- Pipur og hreinsibrunnar utan grunns skulu liggja á minnst 1000 mm þjöppuðu malarlagi. Undir og umhverfis lagnir komi minnst 150 mm þjappað sandlag.
- Regnvatnslagnir skulu að jafnaði liggja 400 mm ofar en skolplagnir, þar sem þær liggja samsíða eða krossast.
- Stútum á holræsalögn skal lokað með þar til gerðum lokum.
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti.
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist með $\text{Ø}50$ PL, sem leggist i gólfplötu að gegnumstreymisniðurföllum merktum GN eins og fram kemur á grunnmynd.
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum.
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru i metrum.
- Skýringar við grunnmynd:

Frárennsliögn:	=====
Regnvatnslögn hálfþökkuð:	=====
Regnvatnslögn óþökkuð:	=====
Gólfniðurfall:	GN
Handlaug:	HL
Sturta :	SB
Skolvaskur:	SV
Salemi:	VS
Eldhúsvaskur:	EV
Þakniðurfall:	ÞN
Þvottavél:	ÞV
Frár. heitt vatn:	HV

ROTÞRÓ

Rotþróin skal vera úr plasti, þriggja hólfa, 3000 lítrar að stærð. Undir þróinu skal vera a.m.k. 1000 mm þykkur þúði úr hrauni eða grús, velþjappaðri i 200 - 300 mm lögum. Þróin hvíli á minnst 50 mm sandlagi, eða grús, sem er laus við öll oddhvöss efni. Þetta efni verður að ná upp á miðja þró. Síðan er fyllt upp að jarðvegysfirborði með olífrænu efni t.d. grús eða raðarnél. Ekki skal hafa minna en 1000 mm frá yfirborði þróu upp á jarðvegysfirborð. Rotþróin skal vera frá framleiðanda, sem hefur hlötið viðurkenningu Hollustuverndar ríkisins og skal lesa nælglega leiðbeiningar, sem hann gefur út um allan frágang hennar og afrennsli frá henni.

ATHS

Sjá grunnmynd á BL. 2.01

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10		
D9	B9		
D8	B8		
D7	B7		
D6	B6		
D5	B5		
D4	B4		
D3	B3		
D2	B2		
D1	B1		
Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
Kopavogi: JÚLÍ 2006			
Teikn. G.Ó.	Kvarði	1:500	
Reikn. G.Ó.	Verk nr.		B1 nr.
Yfirf. G.Ó.	SI- 05		2.02

Samþ. *Guðmundar Óskarssonar* 080332-4249

STAÐUR:

ÞRÁNDARTÚN 5

EFNI:

FRÁRENNISLAGNIR
AFSTÖÐUMYND OG
SKÝRINGAR

Verkfræðisjónusta
Guðmundar Óskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is