

GRUNNMYND 1:50


ATHS

Sjá útvegi og þak á BL.1.04 og 1.05
Sjá snið á BL.1.01 OG 1.02

SKÝRINGAR

- GÆDI TIMBURS Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA MINNST T1
- GÆDI LÍMTRÉSBITA OG SÚLNA SKAL VERA MINNST L40
- MILLI STEYPU OG TIMBURS SÉ LAGÐUR TJÖRUPAPPI
- ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTIJÁRN SÉU GALVANHÚÐUÐ
- TIMBUR SEM ER UTAN Ú TVEGGJA SKAL GAGNFÚAVARID
- ÞAR SEM SPERRUR ERU SKEYTTAR SAMAN SKULU SAMSKEYTI VERA MINNST 1500 mm, LÍMD SMAN OG NEGLD MÆD 2 - 31/80 c 600 FRÁ BÁÐUM HLIÐUM OG SKULU NEGLINGAR MISVÍXLAST c 300.
- SPERRUR OG SÚLUR, SEM ERU TVÖFALDAÐAR SKULU LÍMDAR SAMAN OG NEGLDAR EINS OG SAGT ER Í LIÐ 7 AÐ OFAN.
- SJÁ MÁL Á INNVEGGJUM OG STAÐSETNINGU ÞEIRRA MIÐAÐ VIÐ ÚTVEGGI HÚSSINS Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- BERANDI INNVEGGUR ER ÚR 45 x 95 c 600 STODUM OG 45 x 95 BOTN- OG TOPPSTYKKJUM MÆD EINUM 45 x 95 LASKA Á MILLI, ÞAR SEM ÞÖRF ER Á TIL NEGLINGAR KLÆÐNINGAR, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á UPPDR. ARKITEKTS
- ÞAR SEM EKKI ER ANNARS GETIÐ SKAL NOTA 2 STK. BMF 105 VINKILJÁRN MÆD STYRKINGU TIL FESTINGAR Á SAMSKEYTUM BURÐARVIRKJA. NEGLING 6 STK Ks 4% Á LÓDRÉTTUM FLÖTUM OG 6 STK Ks 4% Á LÁRÉTTUM FLÖTUM
- VIÐ SAMSKEYTI SÚLNA OG ÞAKBITA OFAN Á INNVEGG ANNARS VEGAR OG BOTNSTYKKIS HINS VEGAR SKAL NOTA GIRDI 40 x 3 x 1200. NEGLING SKAL VERA MINNST 8 STK Ks 4% HVORU MEGIN SÚLU.
- BOTNSTYKKI BERANDI INNVEGGS SKAL FEST VIÐ STEINGÓLF MÆD MÚRBOLTUM M12 /120 c 600. VIÐ SÚLUR Í VEGGNUM SKULU MÚRBOLTAR STAÐSETTIR SITT HVORU MEGIN VIÐ ÞÆR Í 100 mm FJARLÆGÐ
- LÍMTÉSÚLUR 150 x 150 mm (2 STK) Á SV- HORNIN OG Á SUÐURHLIÐ SKULU FESTAR AÐ NEÐAN VIÐ UNDIRSTÖÐUR MÆD 2 STK 120 mm BREIDUM STÁLVINKLUM 5 x 150 x 150 mm. FESTING VIÐ UNDIRSTÖÐUR 2 STK M16/200 Í HVERN VINKIL OG 2 STK BORDABOLTAR Ø16 Í GEGNUM SÚLUR. AÐ OFAN FESTAST SÚLUR VIÐ LÍMTRÉBITA MÆD STÁLPLÖTU Í MIÐJUM BITA OG SÚLU 10 x 120 x 350 mm, BOLTADAN MÆD 2 - Ø16 Í SÚLU OG 2 - Ø16 Í BITA.
- VINDSTYRKING Á HÚSI: Á ALLA ÚTVEGGI ER TRYGGILEGA NEGLDUR 9 mm VATNSPOLINN KROSSVIÐUR OG Á ÖLL ÞÖK 18 mm VATNSPOLINN KROSSVIÐUR
- SJÁ ÚTLOFTUN Á ÞAKI Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- ÖLL ÓNEFND MÁL ERU mm, NEMA HÆÐARKÓTAR, SEM ERU METRAR.

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10		
D9	B9		
D8	B8		
D7	B7		
D6	B6		
D5	B5		
D4	B4		
D3	B3		
D2	B2		
D1	B1		
Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
Kópavogi		FEBRÚAR 2005	
Teikn. G.Ó.	Kvarði	1:50	
Reikn. G.Ó.	Verk nr.	SI-05	Bl. nr. 1.03
Yfirf. G.Ó.			080332-4249

STADUR:

ÞRÁNDARTÚN 7

EFNI:

BURÐARVIRKI
ÚTVEGGIR
GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

Verkfræðisjónusta
Guðmundar Oskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is