



AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

FRÁRENNSLISLAGNIR

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti sanssettum með gúmmíhring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Pípur skal festa með steyputeinum undir gólfplötu með minnst 1000 mm millibili.
- Pípur og hreinsibrunnar utan grunns skulu liggja á minnst 1000 mm þjöppuðu malarlagi. Undir og umhverfis lagnir komi minnst 150 mm þjappað sandlag.
- Regnvatnslagnir skulu að jafnaði liggja 400 mm ofar en skolvagnir, þar sem þær liggja samsíða eða krossast.
- Stútum á holræsalögn skal lokað með þar til gerðum lokum.
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti.
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist með 0/50 PL, sem leggist í gólfplötu að gegnumstreymisniðurföllum merktum GN eins og fram kemur á grunnmynd.
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum.
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum.
- Skýringar við grunnmynd:

Frárennsliögn:	=====
Regnvatnslögn hálfpökkuð:	=====
Regnvatnslögn ópökkuð:	=====
Gólfniðurfall:	GN
Handlaug:	HL
Sturta :	SB
Skolvaskur:	SV
Saemi:	VS
Eldhúsvaskur:	EV
Þakniðurfall:	ÞN
Þvottavél:	ÞV
Frár. heitt vatn:	HV

ROTÞRÓ

Rotþróin skal vera úr plasti, þriggja höfða, 3000 lítrar að stærð. Undir þróin skal vera a.m.k. 1000 mm þykkur púði úr hlauni eða grús, velþjappaðri í 200 - 300 mm lögum. Þróin hvíli á minnst 50 mm sandlagi, eða grús, sem er laus við öll oddhvöss efni. Þetta efni verður að ná upp á miðja þró. Síðan er fyllt upp að jarðvegsyfirborði með ólifrænu efni t.d. grús eða rauðarnól. Ekki skal hafa minna en 1000 mm frá yfirborði þróu upp á jarðvegsyfirborð. Rotþróin skal vera frá framleiðanda, sem hefur hlötuð viðurkenningu Hollustuverndar ríkisins og skal lesa ræðilega leiðbeiningar, sem hann gefur út um allan frágang heimar og afrennsli frá henni.

ATHS

Sjá grunnmynd á BL. 2.01

SAMP. ARKITEKTS:

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting varða	Nath.
-----	-------	----------------	-------

Kópavogi **JÚLÍ 2006**

Teikn. G.Ó. Kvarði 1:500

Reikn. G.Ó. Verk nr. SI-05 BL nr. 2.02

Yfirf. G.Ó. *Guðmundur Oskarsson* 080332-4249

STADUR: **PRÁNDARTÚN 7**

EFNI: FRÁRENNSLISLAGNIR
AFSTÖÐUMYND OG
SKÝRINGAR

Verkfræðisþjónusta
Guðmundar Oskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is