


GRUNNMYND SÖKKULS  
 Mkv. 1:50

HÖNNUNARFORSENDUR:


SNJÓR:	ÁLAGSSVÆÐI 1 (Sd)	1.0 kN/m <sup>2</sup>
VINDUR:	z=4.2 m	2.0 kN/m <sup>2</sup>
NOTÁLAG:	GÖLF Í BÚÐ	2.0 kN/m <sup>2</sup>
	GÖLF Í BÍLSKÚR	3.0 kN/m <sup>2</sup>
EIGINYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m <sup>2</sup>
STEYPA:		24 kN/m <sup>3</sup>
ÚTVEGGIR:		1.0 kN/m



A: NÚMÉR SNIDS/DEILIS  
 X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID  
 Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT.

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT. LIGGI FYRIR STAÐFESTING Á ÞVI AD JARÐVEGUR UNDIR UNDIRSTÖÐUM SÉ FROSTPÖLIN MÁ MINNKA HÆÐ SÖKKULS Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI 8.1.4. Í BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112/2012. GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLOTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 520.

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ REGLUR VÍÐKOMANDI RAÐVEITU.



STEINSTEYPA


STEYPA ER C25/30 MEÐ A.M.K. 300 Kg SEMENT Í m<sup>3</sup>.

LOFTINNIHALD STEYPU	: 6-8 %
V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b)	: < 0.55
SIGMÁL STEYPU (S2)	: 50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRÐ	: 32 mm
TITRA SKAL ALLA STEYPU.	

STEYPUHULA Á JÄRNUM  
 GILDIN EIGA VÍÐ UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SYNT Á TEIKNINGUM, ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÄRNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÜLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRÐ	50	50	50	50

UM BITA OG SÜLUR GILDIR EINNIG:  
 C1 x 1.5d



STEYPUSTYRKARSTÁL  
 STÁLGÆÐI:


K - KAMBSTÁL f<sub>yk</sub> = 500 Mpa BEYGING STÁLS  
 d = ALLIR SVERLEIKAR

SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFRANDI:  
 D = 5 x d

ÞVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16  
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800

LÆRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN  
 EDA ÞVERVEGG SKAL

BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.  
 MÁL ERU í mm NEMA ANNARS SÉ GETID



ÚTGÁFUFRILI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	10.12.2013	BÁ	FRUMÚTGÁFA

AUSTURVEGI 69 800 SELFÖSSÍ  
 SÍMI 482 3850 FAX 482 3851  
 NETFANG sghus@sghus.is  
 VEFANG www.sghus.is

**SGHUS**

VESTRÁ GELDINGAHLT

BURDARVIRKI	MKV: ---
GRUNNMYND SÖKKULS	MKV: 1:50
SKÝRINGAR	MKV: ---

DAGS:	VERKNR:	HANNAÐ:	TEIKNAD:	TEKN. NR.:
10.12.2013	---	BÁ	BÁ	120-U1

SAMÞYKKT: 050244-4319

SAMÞYKKT HÖNNUNARSTJÓRA: