

Skipulags- og byggingarfulltrúi  
Uppsveita bs.  
21. mars 2014  
MÓTTAKI

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
— Pípur ø16	⌘	Pípur fara niður	▬ Tafla/tengibox
- - - Pípur í gólfi ø16	⌘	Pípur fara upp	□ □ Tafla
— — — Strengur	□	Loftdós fyrir lampa skv. lampaplani	
○ — Flatkapall			
~ Snúrur			
— — — Sökkulskaut			
— T— Tengill hæð 200		— S Sími hæð 200	
— T—1100 Tengill hæð 1100		— L Loftnet hæð 200	
○ Einfaldur rofi í dós hæð 1100		R Reykskjarni	
○ 800 Einfaldur rofi í dós hæð 800		H Hitaskjarni	
○ Samrofi hæð 1100		°C Hitanemi í hæð 1400mm	
○ Krossrofi hæð 1100		⌘ Bjala	
○ 2 A,B Tvöfaldir rofar í einni dós hæð 1100		⌘ Pípur fara niður	
○ A Tveir einfaldir rofar hæð 1100		⌘ Pípur fara upp	
○ Snúningsdimmer 1x500W hæð 1100			
○ A,B 2x210W Þrýstidimmer í einni dós hæð 1100			
○ A,B 2x500W Þrýstidimmer í tveimur dösum hæð 1100			
○ Þrýstirofi, gefur merki til snertidimma hæð 1100			
⊙ Hnappur hæð 1100			
— Rof og tengill í tveim dösum hæð 1100			
× Loftdós fyrir ljós			
⊗ 1800 Veggdós fyrir ljós hæð 1800			
○ Loftdós til tengingar			
⊗ 600 Veggdós til tengingar hæð 600			
⊗ 2200 Hreyfiskjarni hæð 2200			
⊗ Spennir			
⌘ Jarðbinding			

### Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumarnar skal nota núllun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tekja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengja 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og koldavatnslögn. Skila skal málningu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákni eru tákran og þer að samræma lagnir að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.

## VERKHÖNNUN

VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF

AKRALLIND 6, 203 KÓPAVOGI  
BÍMÍ: 570-5800, KT: 650107-1280  
WWW.VERKHONNUN.IS, VERKHONNUN@VERKHONNUN.IS

Dr.	Dags.	Breyting	Br.	Skr.
Magnús B. Þórðarson Kt:030879-4149				
Samþykkt f.h. Verkhönnun ehf.				
Undirritun samræmingarhönnuðar				
PK				
Verkskipti				
ORLOFSHÚS BHM BREKKUSKÓGI RAFLAGNIR SKÝRINGAR				
Skid: x:\2013-01\033\tekn\raf\BHM-1000.dwg				
Höfundur	Yfirforð	Teknað	Dagur	Merkirorð
kristin@verkhonnun.is	MBP	KÓP	28.11.2013	- A1
2013-01-033		BHM-1000		A
Verkhönnun		Teikningarnúmer		