

MERKINGAR

- 1:
- 2: Hitamælir
- 3: Stopploki
- 4: Mótroloki, stýrist eftir herbergishitasúlli,
- 5: Tæming
- 6: Þrýstilöttir
- 7: Loftskrúfa
- 8:
- 9: Stúllloki

MÓTTÆKIÐ
16 APR. 2013
Byggingafræðingur og Flóttari

Almennar skýringar:
Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
Lagnaefni: 16mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt. c150 steyp ofan á járngrind.
Þrýstiprófa skal gólfagnir með 6 bar þrýstingi í 24 tíma áður engólfplata er steyp.
Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum meðan plata er steyp.
Fjarlægð frá sókkli að gólfhitalögnum er 100mm nema annað sé tekið fram.
Öll mál eru í mm nema að annað sé tekið fram.

Gólfhitalögn _____

Útg.	Daga.	Skýring	Br.áfr.
------	-------	---------	---------

Bílageymsla


Heimilisfang: Dalbraut 2, Reykholti Bisk. 801 Selfoss
Verktagund: Uppdráttur
Lendnúmer: 19598 Staðgreinir: 8721-1-17070020

LAGNIR GÓLFHITALAGNIR

Hannað af: KJG	Matahluti:
Teiknað af: KJG	Málkvarði: As indicated
Yfirfarð af: KJG	Dagsetning: 10.03.2013

Sampykkt: *[Signature]*
Kristinn J. Gíslason
Miholt 17
801 Selfoss
220692-2899

1212	-	-	-	A	08
vennúmer	Svæði	Áfangi	Ábyrgð	number	Útgáfa



ÞÖNNUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT A TEIKNINGUM - FJÓLFÖDUNER HÁG SKRIFLEGU SAMBYGG