



Inntök
 Stofn í deilikistu á efri hæð kemur utan á vegg
 Stærð á stofnlögn á efri hæð skal vera 20mm

Stofn fyrir heitt vatn kemur úr mjólkurhúsi og er 20mm
 Stofn fyrir kalt vatn kemur úr mjólkurhúsi og er 50mm

Stofn fyrir heitt vatn kemur úr mjólkurhúsi og er 20mm
 Stofn fyrir kalt vatn kemur úr mjólkurhúsi og er 50mm

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við innbrún steyptra útvegga nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm. 18mm að sturtu og baði.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UB: Uppþvottavél

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

VERK:	Efsti Dalur - 801 Bláskógabyggð Viðbygging við fjós	TEIKN NR.:	530
HLUTE:	Lagnir - sökkull Neysluvatnslagnir - neðri hæð	KVARDI:	1:50
		TEIKN:	BL
DAGS:	18.07.12	SAMP:	Björgvin Viglínsson 040546-2009
		NR:	01 078
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			