

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 10. SEPT. 2014
RG
 Byggingarfulltrúi


Fráveitulagnir skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan við hús skulu vera úr PVC
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingarefni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum, ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Afstöðumynd 1:500

Fráveitulagnir grunnmynd 1:50

BREYTING			
Breyting	Dagsetning	Telknað	Yfirfarið
1	DD.MM.YY	XXX	XXX



Fríðrik Ólafsson Verkfræðingur.
 Reykjavík 14, 112, Reykjavík, Ísland
 Sí. 896 5548
 Kl. 240753.2439 - fridrik@samnet.is

Efsti-Dalur Lóð 37

Bláskógarbyggð

Fráveitulagnir grunnmynd

Verknúmer:	2014-1	Verkefnastjóri:	FÓ
Hönnun:	EFM	Teiknað:	EFM
Yfirfarið:	FÓ	Samþykkt:	Fríðrik Ólafsson Kl. 240753-2439
Mællkvarði:	1:50/ 1:500	Dagsetning:	Júní 2014
Skráðverkefningarnúmer:	30.6.2014.dwg	Blaði:	(52)4.1