



TENGING NEYSLUVATNSLAGNA 1:20





LAGNIR, SNIÐ, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AqUATHERM 20mm I IÐRÁTTARRÖRI
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGJURADÍUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIPRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL ÚT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
PRÓFUNAR.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

Sumarh. við þingvallavatn
lóð 36 landi Heiðarbæjar

VATNSLAGNIR

MKV. 1:50 1:20
DAGS. JÚLÍ. 2004
VERK NR. 2406
TEIKN. NR. 2-03
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAÐ G.H.
YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknithjonusta@islandia.is
kt: 440693-2539